別記様式第５　　（その１）

泡　消　火　設　備　点　検　票

名　称	Sample Building Long Name For Fit Test	防　火 管理者	Fire Manager Taro Yamada
所　在	1 -1 -1 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo Sample Tower South and North	立会者	Facility Manager Hanako Sato

点検種別	機器 Equipment + General 総合	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　26日
点検者	氏名 Ichiro Suzuki	点　検　者 所属会社	社名 Sample Fire Equipment Maintenance Center　TEL 0 3 -1 2 3 4 -5 6 7 8 ext2 ... 住所 4 -2 -8 Shibakoen Minato-ku Tokyo Building 3 F

点　検 設備名	ポンプ Foam Main Syste...	製造者名 PumpCo	電動機	製造者名 MotorCo	泡消火薬剤 混合装置	製造者名 FoamUnit
		型式等 PMP-9 0 0 0		型式等 MTR-2 0 ...		型式等 FM-1 ...

点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判　定	不良内容	
機器点検			B5 -P1 item 1	OK		
水源	貯水槽		B5 -P1 item 2 種別	OK		
	水量		B5 -P1 item 3 m^3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	水状		B5 -P1 item 4	OK		
	給水装置		B5 -P1 item 5	OK		
	水位計		B5 -P1 item 6	OK		
	圧力計		B5 -P1 item 7	OK		
	バルブ類		B5 -P1 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	周囲の状況	B5 -P1 item 9	OK		
			外形	B5 -P1 item 1 0	OK		
			表示	B5 -P1 item 1 1	OK		
			電圧計・電流計	200 V 5.2 A	OK		
			開閉器･スイッチ類	B5 -P1 item 1 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			ヒューズ類	B5 -P1 item 1 4 A	OK		
			継電器	B5 -P1 item 1 5	OK		
			表示灯	B5 -P1 item 1 6	OK		
			結線接続	B5 -P1 item 1 7	OK		
			接地	B5 -P1 item 1 8 種接地	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			予備品等	B5 -P1 item 1 9	OK		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第５　　泡消火設備（その２）

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	手動式起動	操作部	周囲の状況		B5 -P2 item 1	OK		
					外形		B5 -P2 item 2	OK		
					標識		B5 -P2 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RE TEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
					機能		B5 -P2 item 4	OK		
			自動式起動装置	起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ		B5 -P2 item 5 設定圧力 MPa	OK		
					起動用圧力タンク		B5 -P2 item 6 MPa	OK		
					機能		B5 -P2 item 7 作動圧力 MPa	OK		
				火災感知装置	感知器		B5 -P2 item 8 専用・兼用	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RE TEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
					閉鎖型SPヘッド		B5 -P2 item 9	OK		
		電動機	外形				B5 -P2 item 1 0	OK		
			回転軸				B5 -P2 item 1 1	OK		
			軸受部				B5 -P2 item 1 2	OK		
			軸継手				B5 -P2 item 1 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RE TEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			機能				B5 -P2 item 1 4	OK		
		ポンプ	外形				B5 -P2 item 1 5	OK		
			回転軸				B5 -P2 item 1 6	OK		
			軸受部				B5 -P2 item 1 7	OK		
			グランド部				B5 -P2 item 1 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RE TEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			連成計・圧力計				B5 -P2 item 1 9	OK		
			性能				B5 -P2 item 2 0 MPa L/min	OK		
		呼水装置	呼水槽				B5 -P2 item 2 1 L	OK		
			バルブ類				B5 -P2 item 2 2	OK		
			自動給水装置				B5 -P2 item 2 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RE TEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			減水警報装置				B5 -P2 item 2 4	OK		
			フート弁				B5 -P2 item 2 5	OK		
		性能試験装置					B5 -P2 item 2 6	OK		
	高架水槽方式						B5 -P2 item 2 7 MPa	OK		
	圧力水槽方式						B5 -P2 item 2 8 MPa	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RE TEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
減圧のための措置							B5 -P2 item 2 9	OK		
配管等	管・管継手						B5 -P2 item 3 0	OK		
	支持金具・つり金具						B5 -P2 item 3 1	OK		
	バルブ類						B5 -P2 item 3 2	OK		
	ろ過装置						B5 -P2 item 3 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RE TEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	逃し配管						B5 -P2 item 3 4	OK		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

泡消火薬剤貯蔵槽等	消火薬剤貯蔵槽	B5 -P3 item 1	OK		
	消火薬剤	B5 -P3 item 2 L	OK		
	圧力計	B5 -P3 item 3 MPa	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	バルブ類	B5 -P3 item 4	OK		
泡消火薬剤混合装置等	外形	B5 -P3 item 5	OK		
	薬剤混合装置	B5 -P3 item 6	OK		
	加圧送液装置	B5 -P3 item 7	OK		
泡放出口	外形	B5 -P3 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	泡放出障害	B5 -P3 item 9	OK		
	未警戒部分	B5 -P3 item 1 0	OK		
流水検知装置・圧力検知装置	バルブ本体等	B5 -P3 item 1 1 MPa	OK		
	リターディング・チャンバー	B5 -P3 item 1 2	OK		
	圧力スイッチ	B5 -P3 item 1 3 設定圧力 Mpa 作動圧力 MPa	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	音響警報装置・表示装置	B5 -P3 item 1 4	OK		
一斉開放弁（電磁弁を含む。）		B5 -P3 item 1 5	OK		
防護区画（高発泡を用いる設備に限る。）	区画変更等	B5 -P3 item 1 6	OK		
	開口部の自動閉鎖装置	B5 -P3 item 1 7	OK		
非常停止装置（高発泡を用いる設備に限る。）		B5 -P3 item 1 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
泡放射用器具格納箱等	泡放射用器具格納箱 周囲の状況	B5 -P3 item 1 9	OK		
	泡放射用器具格納箱 外形	B5 -P3 item 2 0	OK		
	泡放射用器具格納箱 表示	B5 -P3 item 2 1	OK		
	ホース・ノズル 外形	B5 -P3 item 2 2 ホース m× ノズル径 本 mm	OK		
	ホース・ノズル ホースの耐圧性能	B5 -P3 item 2 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	ホース接続口	B5 -P3 item 2 4	OK		
	開閉弁	B5 -P3 item 2 5	OK		
	表示灯	B5 -P3 item 2 6	OK		
耐震措置		B5 -P3 item 2 7	OK		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第５　　泡消火設備（その４）

総合点検				B5-P4 item 4	OK		
固定式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	B5-P4 item 2	OK		
			表示・警報等	B5-P4 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			電動機の運転電流	B5-P4 item 4 A	OK		
			運転状況	B5-P4 item 5	OK		
		一斉開放弁		B5-P4 item 6	OK		
		分布等	低発泡を用いるもの	B5-P4 item 7	OK		
			高発泡を用いるもの	B5-P4 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		減圧のための措置		B5-P4 item 9	OK		
	高架水槽方式等	表示・警報等		B5-P4 item 10	OK		
		一斉開放弁		B5-P4 item 11	OK		
		分布等	低発泡を用いるもの	B5-P4 item 12	OK		
			高発泡を用いるもの	B5-P4 item 13	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			減圧のための措置	B5-P4 item 14	OK		
移動式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	B5-P4 item 15	OK		
			表示・警報等	B5-P4 item 16	OK		
			電動機の運転電流	B5-P4 item 17 A	OK		
			運転状況	B5-P4 item 18	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			減圧のための措置	B5-P4 item 19	OK		
		発泡倍率等		B5-P4 item 20	OK		
	高架水槽方式等	表示・警報等		B5-P4 item 21	OK		
		発泡倍率等		B5-P4 item 22	OK		
		減圧のための措置		B5-P4 item 23	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
備考	LONGTEXTWITHOUTSPACES-FOR-NOTES-CHECK-THIS-SHOULD-SHRINK-OR-TRUNCATE-WITHOUT-OVERFLOW						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	Gauge	PG-9000-LO...	2026年01月31日	MeasureLab	Tester	TT-42-EXT	2026年02月10日	TestMaker

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。