別記様式第11　　（その１）

自　動　火　災　報　知　設　備　点　検　票

名　　称	Sample Building Long Name For Fit Test	防　火 管理者	Fire Manager Taro Yamada
所　　在	1 -1 -1 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo Sample Tower South and North	立会者	Facility Manager Hanako Sato

点検種別	機　器　・　総　合	点検年月日	2026 年　2月　1日～　2026 年　2 月　26 日
点 検 者	氏名 Ichiro Suzuki	点　検　者 所 属 会 社	社名 Sample Fire Equipment Maintenance Ce...　TEL 0 3 -1 2 3 4 -5 6 7 8 ext2 0 4 住所 4 -2 -8 Shibakoen Minato-ku Tokyo Building 3 F
点　検 設 備 名	受　信　機	製造者名	
		型 式 等	ReceiverTech

点　検　項　目		点RCV-1 検　結　果				措　置　内　容
		種別・容量等の内容		判定	不　良　内　容	
機　器　点　検						
予備電源（内蔵型）・非常電源	外　形	B1 1 -1 -P1 item 1		OK		
	表　示	B1 1 -1 -P1 item 2		OK		
	※端　子　電　圧	B1 1 -1 -P1 item 3	V	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-AB NORMAL-CONDITION-DETECTE...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RET EST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	※切　替　装　置	B1 1 -1 -P1 item 4		OK		
	※充　電　装　置	B1 1 -1 -P1 item 5		OK		
	※結　線　接　続	B1 1 -1 -P1 item 6		OK		
受信機・中継器	周　囲　の　状　況	B1 1 -1 -P1 item 7		OK		
	外　形	B1 1 -1 -P1 item 8		NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-AB NORMAL-CONDITION-DETECTE...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RET EST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	表　示	B1 1 -1 -P1 item 9		OK		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	B1 1 -1 -P1 item 1 0		OK		
	電　圧　計	B1 1 -1 -P1 item 1 1	V	OK		
	ス　イ　ッ　チ　類	B1 1 -1 -P1 item 1 2		OK		
	ヒ　ュ　ー　ズ　類	B1 1 -1 -P1 item 1 3	A	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-AB NORMAL-CONDITION-DETECTE...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RET EST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	※継　電　器	B1 1 -1 -P1 item 1 4		OK		
	表　示　灯	B1 1 -1 -P1 item 1 5		OK		
	通　話　装　置	B1 1 -1 -P1 item 1 6		OK		
	※結　線　接　続	B1 1 -1 -P1 item 1 7		OK		
	接　地	B1 1 -1 -P1 item 1 8		NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-AB NORMAL-CONDITION-DETECTE...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RET EST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	附　属　装　置	B1 1 -1 -P1 item 1 9		OK		
	※火災表示等　蓄　積　式	B1 1 -1 -P1 item 2 0		OK		
	※火災表示等　アナログ式	B1 1 -1 -P1 item 2 1		OK		
	※火災表示等　二 信 号 式	B1 1 -1 -P1 item 2 2		OK		
	※火災表示等　そ　の　他	B1 1 -1 -P1 item 2 3		NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-AB NORMAL-CONDITION-DETECTE...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RET EST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	※注　意　表　示	B1 1 -1 -P1 item 2 4		OK		
	回　路　導　通	B1 1 -1 -P1 item 2 5		OK		
	設 定 表 示 温 度 等	B1 1 -1 -P1 item 2 6		OK		
	感 知 器 作 動 等 の 表 示	B1 1 -1 -P1 item 2 7		OK		
	予　備　品　等	B1 1 -1 -P1 item 2 8		NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-AB NORMAL-CONDITION-DETECTE...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RET EST-WITH-CALIBRATED-TOOL

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　6　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

感知器	外形		B1 1 -1 -P2 item 1	OK		
	警戒状況	未警戒部分	B1 1 -1 -P2 item 2	OK		
		感知区域	B1 1 -1 -P2 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		適応性	B1 1 -1 -P2 item 4	OK		
		機能障害	B1 1 -1 -P2 item 5	OK		
	※熱感知器	スポット型	B1 1 -1 -P2 item 6 差動式定温（再）熱アナログ	OK		
		分布型 空気管式	B1 1 -1 -P2 item 7	OK		
		分布型 熱電対式・熱半導体式	B1 1 -1 -P2 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		感知線型	B1 1 -1 -P2 item 9	OK		
	※煙感知器	スポット型	B1 1 -1 -P2 item 1 0 イオン式 光電アナログ	OK		
		分離型	B1 1 -1 -P2 item 1 1	OK		
	※炎感知器		B1 1 -1 -P2 item 1 2 赤外線 紫外線	OK		
	※多信号感知器・複合式感知器		B1 1 -1 -P2 item 1 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	遠隔試験機能を有する感知器		B1 1 -1 -P2 item 1 4	OK		
発信機	周囲の状況		B1 1 -1 -P2 item 1 5	OK		
	外形		B1 1 -1 -P2 item 1 6	OK		
	表示		B1 1 -1 -P2 item 1 7	OK		
	押しボタン・送受話器		B1 1 -1 -P2 item 1 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	表示灯		B1 1 -1 -P2 item 1 9	OK		
音響装置	外形		B1 1 -1 -P2 item 2 0	OK		
	取付状態		B1 1 -1 -P2 item 2 1	OK		
	音圧等		B1 1 -1 -P2 item 2 2	OK		
	鳴動方式		B1 1 -1 -P2 item 2 3 一斉・区分・相互 再鳴動	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
※蓄積機能			B1 1 -1 -P2 item 2 4	OK		
※二信号機能			B1 1 -1 -P2 item 2 5	OK		

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
7　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その３）

自動試験機能	予備電源・非常電源	B1 1 -1 -P3 item 1	OK		
	受信機の火災表示	B1 1 -1 -P3 item 2	OK		
	受信機の注意表示	B1 1 -1 -P3 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	受信機･中継器の制御機能･電路	B1 1 -1 -P3 item 4	OK		
	感知器	B1 1 -1 -P3 item 5	OK		
	感知器回路・ベル回路	B1 1 -1 -P3 item 6	OK		
無線機能		B1 1 -1 -P3 item 7	OK		
総合作動		B1 1 -1 -P3 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
同時作動		B1 1 -1 -P3 item 9	OK		
※煙感知器等の感度		B1 1 -1 -P3 item 1 0	OK		
地区音響装置の音圧		B1 1 -1 -P3 item 1 1	OK		
※総合作動		B1 1 -1 -P3 item 1 2	OK		

備考	LONGTEXTWITHOUTSPACES-FOR-NOTES-CHECK-THIS-SHOULD-SHRINK-OR-TRUNCATE-WITHOUT-OVERFLOW

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	PG-9 0 0 0 -LO...	2026年01月31...	MeasureLab	ケーブルリレー試験器	TT-4 2 -E...	2026年02月10...	TestMaker
	加煙試験器				炎感知器用作動試験器			
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	減光フィルター							

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
６　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
７　票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。