別記様式第１　　（その１）

消　火　器　具　点　検　票

名　　称	高層複合施設サンプル棟（消火器点検票 長文フィット確認）	防　火 管理者	消防管理者 山田太郎
所　　在	東京都千代田区丸の内一丁目一番一号 サンプルタワー南館・北館 共用部全…	立会者	管理会社 立会担当 佐藤花子

点検種別	機 器 点 検	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　26日
点 検 者	氏名 鈴木一郎	点 検 者 所属会社	社名　株式会社サンプル消防設備保守センター　TEL　03-1234-5678（内線204） 住所　東京都港区芝公園四丁目二番八号 メンテナンスビル3階 点検部

点　検　項　目		点　検　結　果								措 置 内 容
		消火器の種別						判定	不　良　内　容	
		A	B	C	D	E	F			
機　器　点　検										
設置状況	設　置　場　所	レ		レ				良		
	設　置　間　隔							良		
	適　応　性						レ	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化が見られるため継続使用不可の可能性あり	当日一次対応済み。部品交換および再点検を次回訪問時に実施予定
	耐　震　措　置	レ						良		
表　示　・　標　識								良		
消火器の外形	本　体　容　器			レ				良		
	安　全　栓　の　封	レ						不良	作動不良・圧力低下・表示劣化が見られるため継続使用不可の可能性あり	当日一次対応済み。部品交換および再点検を次回訪問時に実施予定
	安　全　栓							良		
	使用済みの表示装置							良		
	押し金具・レバー等	レ						良		
	キ　ャ　ッ　プ			レ			レ	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化が見られるため継続使用不可の可能性あり	当日一次対応済み。部品交換および再点検を次回訪問時に実施予定
	ホ　ー　ス							良		
	ノズル・ホーン・ノズル栓	レ						良		
	指　示　圧　力　計							良		
	圧　力　調　整　器							不良	作動不良・圧力低下・表示劣化が見られるため継続使用不可の可能性あり	当日一次対応済み。部品交換および再点検を次回訪問時に実施予定
	安　全　弁	レ		レ				良		
	保　持　装　置							良		
	車　輪（車　載　式）							良		
	ガス導入管（車載式）	レ						不良	作動不良・圧力低下・表示劣化が見られるため継続使用不可の可能性あり	当日一次対応済み。部品交換および再点検を次回訪問時に実施予定

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　消火器具（その２）

消火器の内部等・機能	本・体内容筒器等	本体容器		レ					良		
		内筒等				レ			不良	変形・腐食・漏れ跡あり	分解点検と部材交換を手配済み
		液面表示		レ					良		
	消火薬剤	性状							良		
		消火薬剤量		レ					良		
	加圧用ガス容器								良		
	カッター・押し金具			レ		レ			良		
	ホース								良		
	開閉式ノズル・切替式ノズル			レ					良		
	指示圧力計								良		
	使用済みの表示装置			レ					良		
	圧力調整器					レ			良		
	安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。）			レ					良		
	粉上り防止用封板										
	パッキン								良		
	サイホン管・ガス導入管			レ					良		
	ろ過網								良		
	放射能力		レ		レ			不良	放射能力不足が疑われるため再測定要	測定器校正後に再試験予定
消火器の耐圧性能									良		
簡易消火用具	外形								良		
	水量等								良		

備考	備考欄の長文テストです。日本語文章がスペースなしでもはみ出さないこと、複数行セルで縮小しつつ可能な範囲で表示されることを確認します。必要に応じて末尾を省略記号で切り詰めます。

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	圧力計	PG-9０００-LONG	2026/1/31	計測機器サンプル製作所	試験器	TT-4２-EXT	2026/2/10	試験機器製作所

器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数
ABC粉末	120	120	118	2	0
強化液	18	18	18	0	0
CO2	24	24	23	1	0
泡	8	8	8	0	0
ハロゲン	0	0	0	0	0
その他長名称	3	3	2	1	0

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。