別記様式第９　　（その１）

屋外消火栓設備点検票

名称	TEST-BLDG	防火管理者	MANAGER-A
所在	OSAKA 1 -2 -3	立会者	WITNESS-B
点検種別	機器 ???? 総合	点検年月日 2026/2/1 ～ 2026/2/22	年　月　日～　年　月　日

点検者	氏名 INSPECTOR PUMP-MK	点検者所属会社	社名 COMPANY TEL 09012345678
			住所 ADDR-1 -1 -1 MOTOR-MK

点検設備名	ポンプ	製造者名 PUMP-MD	電動機	製造者名 MOTOR-MD
		型式等		型式等

点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検						
水源	貯水槽		9 -1 -C0 1 種別	?	9 -1 -B0 1	9 -1 -A0 1
	水量		9 -1 -C0 2 m^3	?	9 -1 -B0 2	9 -1 -A0 2
	水状		9 -1 -C0 3	?	9 -1 -B0 3	9 -1 -A0 3
	給水装置		9 -1 -C0 4	?	9 -1 -B0 4	9 -1 -A0 4
	水位計		9 -1 -C0 5	?	9 -1 -B0 5	9 -1 -A0 5
	圧力計		9 -1 -C0 6	?	9 -1 -B0 6	9 -1 -A0 6
	バルブ類		9 -1 -C0 7	?	9 -1 -B0 7	9 -1 -A0 7
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	周囲の状況	?	9 -1 -B0 8	9 -1 -A0 8
			外形	?	9 -1 -B0 9	9 -1 -A0 9
			表示	?	9 -1 -B1 0	9 -1 -A1 0
			電圧計・電流計	?	9 -1 -B1 1	9 -1 -A1 1
			開閉器・スイッチ類	?	9 -1 -B1 2	9 -1 -A1 2
			ヒューズ類	?	9 -1 -B1 3	9 -1 -A1 3
			継電器	?	9 -1 -B1 4	9 -1 -A1 4
			表示灯	?	9 -1 -B1 5	9 -1 -A1 5
			結線接続	?	9 -1 -B1 6	9 -1 -A1 6
			接地	?	9 -1 -B1 7	9 -1 -A1 7
			予備品等	?	9 -1 -B1 8	9 -1 -A1 8

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	直接操作部	周囲の状況	9 -2 -C0 1	?	9 -2 -B0 1	9 -2 -A0 1
				外　　形	9 -2 -C0 2	?	9 -2 -B0 2	9 -2 -A0 2
				表　　示	9 -2 -C0 3	?	9 -2 -B0 3	9 -2 -A0 3
				機　　能	9 -2 -C0 4	?	9 -2 -B0 4	9 -2 -A0 4
			遠隔操作部	周囲の状況	9 -2 -C0 5	?	9 -2 -B0 5	9 -2 -A0 5
				外　　形	9 -2 -C0 6	?	9 -2 -B0 6	9 -2 -A0 6
				表　　示	9 -2 -C0 7	?	9 -2 -B0 7	9 -2 -A0 7
				機　　能	9 -2 -C0 8 専用　兼用	?	9 -2 -B0 8	9 -2 -A0 8
			開閉装置	圧力スイッチ	9 -2 -C0 9 設定圧力　MPa	?	9 -2 -B0 9	9 -2 -A0 9
			起動用水圧	起動用圧力タンク	9 -2 -C1 0　MPa	?	9 -2 -B1 0	9 -2 -A1 0
				機　　能	9 -2 -C1 1 作動圧力　MPa	?	9 -2 -B1 1	9 -2 -A1 1
		電動機		外　　形	9 -2 -C1 2	?	9 -2 -B1 2	9 -2 -A1 2
				回　転　軸	9 -2 -C1 3	?	9 -2 -B1 3	9 -2 -A1 3
				軸　受　部	9 -2 -C1 4	?	9 -2 -B1 4	9 -2 -A1 4
				軸　継　手	9 -2 -C1 5	?	9 -2 -B1 5	9 -2 -A1 5
				機　　能	9 -2 -C1 6	?	9 -2 -B1 6	9 -2 -A1 6
		ポンプ		外　　形	9 -2 -C1 7	?	9 -2 -B1 7	9 -2 -A1 7
				回　転　軸	9 -2 -C1 8	?	9 -2 -B1 8	9 -2 -A1 8
				軸　受　部	9 -2 -C1 9	?	9 -2 -B1 9	9 -2 -A1 9
				グランド部	9 -2 -C2 0	?	9 -2 -B2 0	9 -2 -A2 0
				連成計・圧力計	9 -2 -C2 1	?	9 -2 -B2 1	9 -2 -A2 1
				性　　能	9 -2 -C2 2 MPa　L/min	?	9 -2 -B2 2	9 -2 -A2 2
		呼水装置		呼　水　槽	9 -2 -C2 3　L	?	9 -2 -B2 3	9 -2 -A2 3
				バルブ類	9 -2 -C2 4	?	9 -2 -B2 4	9 -2 -A2 4
				自動給水装置	9 -2 -C2 5	?	9 -2 -B2 5	9 -2 -A2 5
				減水警報装置	9 -2 -C2 6	?	9 -2 -B2 6	9 -2 -A2 6
				フート弁	9 -2 -C2 7	?	9 -2 -B2 7	9 -2 -A2 7
		性能試験装置			9 -2 -C2 8	?	9 -2 -B2 8	9 -2 -A2 8
	高架水槽方式				9 -2 -C2 9　MPa	?	9 -2 -B2 9	9 -2 -A2 9
	圧力水槽方式				9 -2 -C3 0　MPa	?	9 -2 -B3 0	9 -2 -A3 0
減圧のための装置					9 -2 -C3 1	?	9 -2 -B3 1	9 -2 -A3 1
配管等	管・管継手				9 -2 -C3 2	?	9 -2 -B3 2	9 -2 -A3 2
	支持金具・つり金具				9 -2 -C3 3	?	9 -2 -B3 3	9 -2 -A3 3
	バルブ類				9 -2 -C3 4	?	9 -2 -B3 4	9 -2 -A3 4
	ろ過装置				9 -2 -C3 5	?	9 -2 -B3 5	9 -2 -A3 5
	逃し配管				9 -2 -C3 6	?	9 -2 -B3 6	9 -2 -A3 6

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第９　　屋外消火栓設備（その３）

屋外消火栓箱等	屋外消火栓箱	位置・周囲の状況	9 -3 -C0 1	?	9 -3 -B0 1	9 -3 -A0 1
		外形	9 -3 -C0 2	?	9 -3 -B0 2	9 -3 -A0 2
		表示	9 -3 -C0 3	?	9 -3 -B0 3	9 -3 -A0 3
	ホース・ノズル	外形	9 -3 -C0 4 ホース　ノズル径 m×　本　mm	?	9 -3 -B0 4	9 -3 -A0 4
		ホースの耐圧性能	9 -3 -C0 5	?	9 -3 -B0 5	9 -3 -A0 5
	屋外消火栓	周囲の状況	9 -3 -C0 6	?	9 -3 -B0 6	9 -3 -A0 6
		外形	9 -3 -C0 7	?	9 -3 -B0 7	9 -3 -A0 7
		標識	9 -3 -C0 8	?	9 -3 -B0 8	9 -3 -A0 8
		消火栓開閉弁	9 -3 -C0 9	?	9 -3 -B0 9	9 -3 -A0 9
	始動表示灯		9 -3 -C1 0	?	9 -3 -B1 0	9 -3 -A1 0
耐震措置			9 -3 -C1 1	?	9 -3 -B1 1	9 -3 -A1 1
総合点検			9 -3 -C1 2	?	9 -3 -B1 2	9 -3 -A1 2
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	9 -3 -C1 3	?	9 -3 -B1 3	9 -3 -A1 3
		表示・警報等	9 -3 -C1 4	?	9 -3 -B1 4	9 -3 -A1 4
		電動機の運転電流	9 -3 -C1 5 A	?	9 -3 -B1 5	9 -3 -A1 5
		運転状況	9 -3 -C1 6	?	9 -3 -B1 6	9 -3 -A1 6
	放水圧力		9 -3 -C1 7 MPa	?	9 -3 -B1 7	9 -3 -A1 7
	放水量		9 -3 -C1 8 L/min	?	9 -3 -B1 8	9 -3 -A1 8
	減圧のための措置		9 -3 -C1 9	?	9 -3 -B1 9	9 -3 -A1 9
高架水槽方式・圧力水槽方式		放水圧力	9 -3 -C2 0 MPa	?	9 -3 -B2 0	9 -3 -A2 0
		放水量	9 -3 -C2 1 L/min	?	9 -3 -B2 1	9 -3 -A2 1
		減圧のための措置	9 -3 -C2 2	?	9 -3 -B2 2	9 -3 -A2 2
備考	Notes for placement check.					

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	D1 NAME	D1 M	2026/01	D1 MAKER	D2 NAME	D2 M	2026/02	D2 MAKER

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。