

Sanierung 6WE Schweiklbergstr. 12a - Schweiklbergstr. 12a, 94474 Vilshofen

Baustellenbegehung, 01.09.2020

Datum: 01.09.2020, 11:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 15°C, bedeckt

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
------	--------------	-------------------

Baufortschritt

Fassadenflächen mit Ausnahme der Balkonnischen gedämmt und mechanisch befestigt.
Rohinstallation oberstes Bad linker Strang fertig, 1.OG Rohmontage in Bearbeitung, EG Objekte bereits abgebaut.



Fassadendämmung Eingangsseite



Abhängdecken und Malerarbeiten in den Bädern links (Hummel und Joas) fertig.

Begehungsvermerke

(15) Mangel Der Hofablauf vor der Haustüre ist komplett verschlammmt und voll Kies. Ist von der Baufirma bzw. Fa. Seuß freizumachen.	Erstellt am: 29.07.2020
(27) Information Appell an alle Beteiligten: Um die starken beeinträchtigungen der Bewohner zu minimieren, Arbeiten Sie möglichst rasch wie möglich, mit entsprechender Personalstärke, informieren Sie sich so, dass keine Leerläufe zwischen den einzelnen Gewerken vorkommen, arbeiten Sie möglichst sauber und informieren Sie die Bauleitung umgehend bei Problemen.	Erstellt am: 19.08.2020 BETRIFFT ALLE GEWERKE
(32) zu erledigen Einputzarbeiten linker Strang Bad 2.OG ab 2.9. erledigen. Anschliessend gleich im 1.OG! Gleichzeitig die Einputzarbeiten der E-	Erstellt am: 01.09.2020 / Fälligkeit: 02.09.2020 Betrifft: Bauunternehmen (Bauunternehmen)

UV in der Diele machen.