

**FFW Albersdorf** - Albersdorfer Hauptstraße 41, 94474 Vilshofen an der Donau

## Baustellenbegehung, 05.05.2020

**Datum:** 05.05.2020, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** leicht bewölkt, ca. 15°C

### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gerl Reinhard	Stadt Vilshofen an der Donau	Bauherrenvertreter
Maier Tobias	maier + maier architekten gmbh	Architekt
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Able Florian	Veit Fröhler Bau GmbH	Bauunternehmen

### Baufortschritt

1. An der Westseite wurde das Auffüllmaterial ergänzt.
2. Das Gerüst für das Erdgeschoss ist aufgestellt.
3. Die tragenden Mauern des EG sind größtenteils gemauert.



Auffüllung Westseite mit Arbeitsgerüst

### Begehungsvermerke

<b>(20)</b> Information	Erstellt am: 05.05.2020
Wie bereits letzte Woche angesprochen, soll der Ausfahrtsbereich auf der Westseite im Hinblick auf den Pflanzenwuchs zu prüfen. Dies kann erst nach der Brutzeit im Herbst erfolgen. Hierzu soll auch nochmals der Grenzverlauf festgestellt werden. Der Rückschnitt hat in Abstimmung mit der Stadt Vilshofen zu erfolgen.	
<b>(21)</b> Information	Erstellt am: 05.05.2020
Für die Ausführung, Bemessung etc. der Pumpstation und dem Anschluss an die Druckleitung soll Herr Frauenknecht von den Stadtwerken kontaktiert werden.	
<b>(22)</b> Information	Erstellt am: 05.05.2020
Die Terrasse der Landjugend auf dem Dach des Schulungs- und Bereitschaftsraumes soll, wie geplant, ausgeführt werden. Dies wurde auch vom teilnehmenden Vertreter der FFW bzw. der Landjugend,	

Herrn Wagner jun. nochmals bestätigt.	
---------------------------------------	--

<b>(23) Information</b>	Erstellt am: 05.05.2020
Das Terrassengeländer wird als massive Brüstung ausgeführt und erhält eine Attikaabdeckung sowie zweiseitig einen Handlauf. Auf der Ostseite wird aus Gründen des Schallschutzes zum Nachbarn eine etwa 1,00 m hohe Glaswand montiert. Die Glasscheiben sollen als durchsichtige Scheiben ausgeführt werden. Diese Variante ist neben der Optik auch die wirtschaftlichere Lösung. Eine teilweise Verglasung des nördlichen und westlichen Terrassenabschlusses würde entsprechend teurer werden.	

<b>(24) Information</b>	Erstellt am: 05.05.2020
Die Baustellenadresse lautet: Säumerstraße 2	

<b>(25) Information</b>	Erstellt am: 05.05.2020
Am kommenden Freitag, 08.05.2020 findet um 9.00 Uhr ein Ortstermin mit den Stadtwerken statt. Hier nehmen Vertreter aller Sparten teil.	

<b>(26) Information</b>	Erstellt am: 05.05.2020
Die Arbeiten zur Herstellung der Hausanschlüsse beginnen voraussichtlich am kommenden Donnerstag.	

<b>(27) zu erledigen</b>	Erstellt am: 05.05.2020
Die angezeigten Mängel des SiGeKos sind dringend zu beseitigen.	