

Wohnhaus Müller Musterstadt - Musterstraße 3a, 12345 Musterstadt

Baustellenbegehung, 19.10.2019

Datum: 19.10.2019, 10:00 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** 25°C, leichter Wind, Sonnenschein

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Clever Klaus	Clever Elektro	Projektbeteiligter

Baufortschritt

Fenster wurden geliefert.
Der Bauherr liefert ab heute täglich Brotzeit.




Rohbau



Baustellenansicht

Begehungsvermerke

(1) Mangel	Erstellt am: 11.12.2019 / Fälligkeit: 20.11.2019
Der Estrich wurde nicht korrekt aufgeheizt und muss noch komplett getrocknet werden.	BETRIFFT ALLE GEWERKE
	
(2) Mangel	Erstellt am: 11.12.2019 / Fälligkeit: 15.11.2019
Der Putz ist feucht. Mauertrocknung erforderlich	Betrifft: Jever Hochbau ,Jens Jever (Hochbau)