

Wohnhaus Müller Musterstadt - Musterstraße 3a, 12345 Musterstadt

# Baustellenbegehung, 2019-10-19

**Datum:** 2019-10-19, 10:00    **Wetter:** 25°C, leichter Wind, Sonnenschein

## Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Clever Klaus	Clever Elektro	Projektbeteiligter

## Baufortschritt

Fenster wurden geliefertutf8\_decode(chr(10));Test

## Begehungsvermerke

<b>(1) Mangel</b>	Erstellt am: 11.12.2019 / Fälligkeit: 20.11.2019
Der Estrich wurde nicht korrekt aufgeheizt und muss noch komplett getrocknet werden.	
<b>(2) Mangel</b>	Erstellt am: 11.12.2019 / Fälligkeit: 15.11.2019
Der Putz ist feucht. Mauertrocknung erforderlich	