

## Dach-/Fassadensan. Spitalhofstr.22a - Spitalhofstr. 22a, 94032 Passau

### Baustellenbegehung, 02.06.2020

**Datum:** 02.06.2020, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 24 grad, sonnig, wolkenlos

### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Menz Thomas	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Weidek GmbH Franz	Dachdecker	Dachdecker

### Baufortschritt

Dachabdichtung in der Fläche fertig gestellt.  
Fassadenflächen gereinigt. Morgen Beginn der Anstricharbeiten.

### Begehungsvermerke

<b>(2) Mangel</b>	Erstellt am: 16.04.2020
Die Kellerausgangstüre ist total defekt und angefault. Ersatz durch Nebeneingangstüre aus Kunststoff	
<b>(7) Information</b>	Erstellt am: 28.04.2020
Die nicht mehr benötigten Notkamine werden abgetragen und entsorgt. Da es sich um Sonderabfall handelt, wird eine zusätzliche Entsorgungsgebühr und Beprobung von Fa. Weidek in Rechnung gestellt.	Betrifft: Dachdecker (Dachdecker)
<b>(8) Information</b>	Erstellt am: 28.04.2020 / Fälligkeit: 08.05.2020
EIN TEIL DER BALKONBÖDEN WURDE VON DEN EIGENTÜMERN VERFLIEST: Bei der Beghung wurde festgestellt, dass die Abdichtung der Balkone unter den Fliesen nicht ordnungsgemäß hergestellt wurde. Dass die Abdichtung gewährleistet ist, müssen alle Fliesenbeläge von den Eigentümern selbst oder auf Kosten der Eigentümer von der Fa. Menz abgetragen und die Kleberreste abgeschliffen werden. Ist ein Eigentümer der Meinung, dass sein Balkon unter den Fliesen ordnungsgemäß abgedichtet ist, so muß er bis spätestens 8.Mai der Hausverwaltung eine Rechnung eines anerkannten Handwerksbetriebes vorlegen, aus der die Art der Abdichtung ersichtlich ist. Arch. Maier wird dann prüfen, ob die Fliesen ausnahmsweise belassen werden können. Andernfalls sind die Fliesen zu entfernen. Die Verantwortlichkeit für die Abdichtung unter den Fliesen verbleibt jedoch in jedem Fall beim Eigentümer des Balkons.	Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter)
<b>(9) Information</b>	Erstellt am: 28.04.2020 / Fälligkeit: 08.05.2020
Über den Betonbrüstungen wird im Zuge der Erneuerung der Geländer ein U-Profil gestülpt, da der Zustand der bestehenden Stahlwinkel nicht mehr ordnungsgemäss hergestellt werden kann. Die Balkone können	

ab sofort von der Fa. Ernst gemessen werden zur Vorbereitung und Fertigung.

**(10) Information**

Erstellt am: 28.04.2020 / Fälligkeit: 08.05.2020

Den Beteiligten wurden von Arch. Maier 5 Farbvorschläge zur Vorauswahl vorgelegt. Die Beteiligten einigten sich auf Vorschlag 1 und Vorschlag 4, welcher allen Eigentümern zur Meinungsbildung vorgelegt wird. Bis 8.Mai kann die Meinung in die Meinungsbildung mit einbezogen werden. Grundsätzlich auf das Gesamtbild/Ensemble der 3 benachbarten Gebäude Spitalhofstr. 22 a,b,c Rücksicht zu nehmen. Von einer Farbgebung in krassen Gegensatz zu den beiden vorhandenen Baukörpern ist abzuraten. Entsprechend wurden die Vorschläge auch ausgearbeitet.

Betrifft:  
Donautreuhand (Bauherrenvertreter)  
maier+maier architekten gmbh (Architekt)  
Malerbetrieb (Malerarbeiten)  
Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau)

**(17) Information**

Erstellt am: 12.05.2020

Der Kran bleibt nur bis zum Abschluss der Dachdeckerarbeiten stehen. Maler und Metallbauer können anschliessend den Kran nicht mehr benutzen.

Betrifft:  
Malerbetrieb (Malerarbeiten)  
Dachdecker (Dachdecker)  
Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau)

**(23) Information**

Erstellt am: 19.05.2020

Zusatzauftrag an Schlosser für die Abdeckungen der Betonbrüstungen und Erhöhung der Brüstungen wurde erteilt. Am kommenden Dienstag soll dieser Punkt auch bei den Häusern 22b und 22c erörtert werden.

Betrifft:  
Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau)

**(24) Information**

Erstellt am: 26.05.2020

Besichtigung der Wohnung Synek im obersten Stock links: Durch die Dacharbeiten sind im Decken und anschliessenden Wandbereich in einzelnen Räumen durch Fibrationen beim Bohren Putzrisse entstanden, die malermässig nach Abschluss der Bauarbeiten behandelt werden.

**(26) Information**

Erstellt am: 27.05.2020

Der Kran wird am 12.6. bzw. 15.6. abgebaut, da bis dahin die Dachsanierung abgeschlossen sein wird. Sollte die Fa. Ernst den Kran beim Abbau der Balkone benötigen, wären diese Arbeiten bis dahin auszuführen. Bitte um Nachricht an Bauleitung!!!

Betrifft:  
Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau)

**(27) Information**

Erstellt am: 02.06.2020 / Fälligkeit: 08.06.2020

Bis kommenden Montag müssen alle Griffe der Balkontüren abmontiert werden. Eine Begehung der Balkone ist untersagt. Es besteht Lebensgefahr, da die Balkongeländer abmontiert werden müssen. Die Hausverwaltung muß alle Bewohner darauf hinweisen.

**(28) Information**

Erstellt am: 02.06.2020 / Fälligkeit: 08.06.2020

Fa. Ernst demontiert ab Montag kommender Woche alle Balkongeländer. Sollte ein Kran benötigt werden, ist mit der Fa. Weidek wegen der Stellung eines Kranfahrers dies entsprechend zu vereinbaren.