

Wohnhaus Müller Musterstadt - Musterstraße 3a, 12345 Musterstadt

## Baustellenbegehung, 2019-10-19

**Datum:** 2019-10-19, 10:00 **Wetter:** 25°C, leichter Wind, Sonnenschein

### Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Clever Klaus	Clever Elektro	Projektbeteiligter

### Baufortschritt

Fenster wurden geliefert  
Test

### Begehungsvermerke

<b>(1) Mangel</b>	Erstellt am: 11.12.2019 / Fälligkeit: 20.11.2019
Der Estrich wurde nicht korrekt aufgeheizt und muss noch komplett getrocknet werden.	
<b>(2) Mangel</b>	Erstellt am: 11.12.2019 / Fälligkeit: 15.11.2019
Der Putz ist feucht. Mauertrocknung erforderlich	