

949 - Gleiwitzerstr. 3-13, Fassaden/Balkonsanierung - Gleiwitzerstr. 3-13, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 27.07.2021

Datum: 27.07.2021, 14:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: 25°C, trocken

Anwesende

| Name | Firma (ggf.) | Gewerk / Funktion |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| Gmeinwieser Christoph | Donautreuhand | Bauherrenvertreter |
| Maier Leonhard | maier+maier architekten gmbh | Architekt |
| Köck Robert | Malerbetrieb | Malerarbeiten |
| Kessler Bernhard | Beschichtungen Kessler | Beschichtungen Balkone |

Baufortschritt

G07 und G09 strassenseitig fertig - Gerüstabbau ab morgen früh

Begehungsvermerke

| (74) Information | Erstellt am: 06.07.2021 |
|---|---|
| Um in den heißen Sommermonaten ein zu schnelles Austrocknen und Abbinden der Beschichtungsmaterialien zu verhindern, wird künftig ein Gerüstnetz an der Südwest - und der Gartenseite angebracht. | Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau) |

| (82) Mangel | Erstellt am: 13.07.2021 / Fälligkeit: 20.07.2021 |
|--|--|
| Haus G13, 3.St. links Fliesen auf Brüstungsabdeckung, hohl. Lassen sich teilweise mit der Hand lösen. Müssen entfernt werden einschl. der Abschlussleiste des Wandbelages, da die Fuge nicht abzudichten ist. Steinmosaik an Brüstung innen (kann bleiben), allerdings muss auf Kosten des Eigentümers eine Alechabdeckung angebracht werden, damit in die Fuge kein Wasser eintreten kann. | |
| | |



Fliesen auf der Brüstungsabdeckung konnten mit der Hand gelöst werden.

| (83) Information | Erstellt am: 13.07.2021 |
|--|--|
| Ein Lieferproblem mit den Materialien spitzt sich zu. Die Fassadengrundfarbe kann nicht wie bisher ohne zeitverzöggerung angeliefert werden. Herr Köck wird sich mit der Lieferfirma STO um eine erträgliche Lieferfrist bis Mitte/Ende nächster Woche bemühen, damit es keine Verzögerungen gibt. Auch werden die benötigten Materialien zukünftig auf Lager bestellt, so weit dies vorhersehbar ist. Das gleiche Problem ist im Bereich der Balkonbeschichtigung zu erwarten, wobei durch die Vorräte der Fa. Kessler dies bisher aufgefangen werden konnte. | Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone) |

| (88) Information | Erstellt am: 27.07.2021 / Fälligkeit: 27.07.2021 |
|--|--|
| Bis heute abend sind alle Balkone von G07 und G09 seitens Fa. Köck und Kessler fertig. Gerüst kann morgen abgebaut werden. | BETRIFFT ALLE GEWERKE |

| (89) Information | Erstellt am: 27.07.2021 |
|---|-------------------------|
| Die Arbeiten sind bei G11 mit den Beschichtungsarbeiten zügig fertig zu stellen und Fassaden von G13 nach Aufstellen des Gerüstes durch Fa. Köck zu reinigen. | BETRIFFT ALLE GEWERKE |