



日常机房巡检记录表

时间：_____年____月

审核人：_____

类别	子类别	项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
供电	配电	电源插座工作正常(指示灯表明工作正常)																															
		配电柜开关及电线是否有损坏或有异味异响																															
	不间断供电	UPS无报警声及错误显示																															
		电池外观完好，无膨胀，漏液或变形																															
环境控制	环境	清理地板所有垃圾，确保地板和机柜清洁																															
		检查室内照明系统工作是否正常																															
	空调系统	确保空调无报警																															
		机房室内温度应在21° C~25° C																															
		机房室内湿度应在40%~70%																															
防火	防火	检查内外机的运行声音是否正常																															
		灭火器内部压力值是否在正常的范围之内																															
机柜	机柜环境	灭火器表面无损坏现象，检验有效日期																															
		清除机柜内所有无用的东西																															
		机柜内所有线路应在其各自线槽中																															
	设备状态	机柜门上锁(包括前、后)																															
		网络线路情况，观察是否有网线脱落																															
		设备运行无异声																															
巡检人																																	
监督人																																	

异常处理记录表



序号	故障原因	异常处理	处理人	确认人	日期
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					