

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CEI - 021

Sez. A	Nome Prodotto	G - MAX
	Tipologia Apparato	Dispositivo di conversione statica
	Costruttore	FOXESS Co., Ltd
	Tipo Apparecchiatura	Sistema di accumulo di energia
	Marca	FoxEss
	N. fasi	Trifase Frequenza: 50/60 Hz Tensione (F-N)/(F-F): 230 V / 400 V
	Energia primaria utilizzata	Gruppo di accumulo
	Il generatore	È idoneo per installazione in impianti senza limitazione di potenza È in grado di limitare la I _{dc} allo 0,5% della corrente nominale

Sez. B	Caratteristiche del convertitore statico	
	Modello e tipologia del convertitore statico	GM215kWh - 100kW - 2h Bidirezionale
	Costruttore del convertitore statico	FOXESS Co., Ltd
	Versione firmware	1.9.1
	Potenza nominale del convertitore (P_{NINV})	100 kW
	P_{ninv} (Potenza nominale convertitore bidirezionale)	100 kW
	P_{maxinv} (Potenza massima convertitore bidirezionale)	100 kW
	S_{ninv} (Potenza massima convertitore bidirezionale)	110 kVA
	P_{sn} (Potenza di scarica nominale)	100 kW
	P_{cn} (Potenza di carica nominale)	100 kW
	P_{smax} (Potenza di scarica massima)	100 kW
	P_{cmax} (Potenza di carica massima)	100 kW
	Corrente nominale (A)	145 A
	Corrente CC (I_{cc}[A])	167 A
	Fattore di potenza Cos φ	-1 ~ 1

Sez.C	Caratteristiche del sistema di accumulo (SdA)	
	Marca	FOXESS Co., Ltd
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato LiFePO4
	Modelli batterie	GM - PACK - 54
	Cus (Capacita' Utile di Sistema) kWh	215
	BMS	Integrato
	Versione firmware BMS	R1.002_V1.2.13 Versione Hardware: V1.1
	N. Moduli	4
	Note	- Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. - Il numero di moduli batteria contenuto all'interno del cabinet e' pari a 4. - I 4 pacchi batterie (equivalenti alla capacità di un cabinet di batterie) sono inclusi nella configurazione di base del cabinet di accumulo dell'energia. - L'armadio di accumulo dell'energia può espandere la sua capacità collegando in parallelo altri 10 armadietti batterie on grid e fino a 5 armadietti off grid.

Sez. D	Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP)	
	Metodo prescelto	Prove eseguite sotto sorveglianza di un ente certificatore
	Rapporti di prova (RdP)	TRPVP03082/24E/01 del 2024-08-30
	Emessi da:	Laboratorio di esecuzione delle prove: Dongguan BALUN Testing Technology Co., LTD
	Numero accreditamento: Rif. Ente accreditamento:	Accreditamento CNSA, no. L14701, Rif. ISO/IEC 17025:2017 Prove eseguite sotto la sorveglianza di: TUV NORD (HANGZHOU) CO., LTD Accreditamento CNSA, no.C183-P, Rif. ISO/IEC 17065:2012

Sez. E	Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-21	
	Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazione mendaci, il sottoscritto Sun Yiqi, numero di passaporto EJ5635461, in Direttore Marketing per FOXESS CO., LTD. Codice Fiscale: 91330300MA2H942RXG. Indirizzo: Room A203, Building C, No.205 Binhai Six Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China. DICHIARA Che l'inverter di produzione propria indicato al punto "Tipo di dispositivo a cui si riferisce la dichiarazione" è conforme alle prescrizioni incluse nelle Norme, CEI – 021:2022 -03; CEI – 021; V1:2022-11; CEI – 021; V2:2024-01; CEI – 021; V2/EC:2024-03	

Firma del dichiarante 孙亿琦

Data: 2025/03/19





Certificate of Conformity

Registrato n.:
Registered No.:
COCPPV03082/24E-01

File di riferimento
File reference
PVP03082/24E-01

Rapporto di prova n.
Test report No.
TRPVP03082/24E/01

Data di rilascio
Date of issue
2024-08-30

Sulla base delle prove effettuate, i campioni del/i prodotto/i sotto riportato/i sono risultati conformi ai requisiti essenziali delle specifiche di riferimento al momento dell'effettuazione delle prove:
On the basis of the tests undertaken, the samples of the below product(s) have been found to comply with the essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out:

Richiedente: **FOXESS CO., LTD.**
Applicant: No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China

Costruttore: **FOXESS CO., LTD.**
Manufacturer: No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China

Fabbrica : **FOXESS CO., LTD.**
Factory : No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China

Prodotto: Energy storage system
Product:

Designazione del tipo: GM215kWh-100kW-2h
Type designation:

Tipologia di Apparato: ☒ Dispositivo di interfaccia / *Interface device*
Type of equipment: ☒ Protezione di interfaccia / *Interface protection*
☒ Dispositivo di conversione static / *Static conversion device*
☐ Dispositivo di generazione rotante / *Rotary generation device*
Remark: The device is for plants of greater than 11.08kVA.

Fondamenti di certificazione: BOS-P-01 Rev. 00
Certification fundamental(s):



Renewable Energy

GRID-T-009 COC



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C183-P

Page 1 of 5

TÜV NORD (HANGZHOU) CO., LTD.
Member of TÜV NORD Group
Tel: +86-571-85386989
Fax: +86-571-85386986
www.tuv-nord.com/cn
P.R. China

Version 1.1



Standard: CEI 0-21: 2022-03, CEI 0-21; V1:2022-11, CEI 0-21; V2:2024-01,
Standard(s): CEI 0-21; V2/EC:2024-03 "Regola tecnica di riferimento per la
 connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese
 distributrici di energia elettrica"
 CEI 0-21: 2022-03, CEI 0-21; V1:2022-11, CEI 0-21; V2:2024-01,
 CEI 0-21; V2/EC:2024-03 "Reference technical rules for the connection
 of active and passive users to the LV electrical Utilities"
 Vedere il rapporto di prova per informazioni dettagliate.
 See test report for detailed information.

Organismo di certificazione: TÜV NORD (HANGZHOU) CO., LTD.
Certification body: Room B409, Building 1, No 9 Jiujuan Road, Shangcheng District,
 Hangzhou, Zhejiang Province, 310019, China
 Accredited by CNAS according to ISO/IEC 17065:2012, certificate no.
 CNAS C183-P.

Laboratorio di prova: Dongguan BALUN Testing Technology Co., Ltd.
Testing laboratory: Room 104,204,205, Building 1, No. 6, Industrial South Road, Songshan
 Lake District, Dongguan, Guangdong, China
 Accredited by CNAS according to ISO/IEC 17025:2017, certificate no.
 CNAS L14701

Conclusion: Dopo aver verificato i seguenti documenti, si conclude che il prodotto è
Conclusion: conforme ai requisiti della CEI 0-21: 2022-03, CEI 0-21; V1:2022-11,
 CEI 0-21; V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03.
 After verifying following documents, it is concluded that the product is in
 compliance with the requirements of CEI 0-21: 2022-03, CEI 0-21;
 V1:2022-11, CEI 0-21; V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03.
☒ ISO 9001 certificate:
 Certificate no. 201838, issued by DCI Certification Ltd.
☒ Test report of CEI 0-21: 2022-03, CEI 0-21; V1:2022-11, CEI 0-21;
 V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03
 Report no. BL-DG2480086-201, issued by Dongguan BALUN Testing
 Technology Co., Ltd., accredited by CNAS according to ISO/IEC
 17025:2017, certificate no. CNAS L14701



Renewable Energy

GRID-T-009 COC



中国认可
 产品
PRODUCT
CNAS C183-P

Page 2 of 5

TÜV NORD (HANGZHOU) CO., LTD.
 Member of TÜV NORD Group
 Tel: +86-571-85386989
 Fax: +86-571-85386986
 www.tuv-nord.com/cn
 P.R. China

Version 1.1



Questo documento si basa sulla valutazione dei Campione dei prodotti sopra menzionati. Non implica una valutazione della produzione in serie del prodotto o dei prodotti e non consente l'uso di un marchio TÜV NORD. Il titolare di questo documento può utilizzarlo in relazione ai relativi rapporti di prova.
This document is based on the evaluation of the samples of the above mentioned product(s). It does not imply an assessment of the mass-production of the product(s), and it does not permit the use of a TÜV NORD mark. The holder of this document may use it in connection with the related test report(s).



Renewable Energy

GRID-T-009 COC



中国认可
 产品
PRODUCT
CNAS C183-P

Page 3 of 5

TÜV NORD (HANGZHOU) CO., LTD.
 Member of TÜV NORD Group
 Tel: +86-571-85386989
 Fax: +86-571-85386986
www.tuv-nord.com/cn
 P.R. China

Version 1.1



Annex to Certificate No.: COCPVP03082/24E-01

File no.: PVP03082/24E-01

2024-08-30

Description of product(s):

Model types:	GM215kWh-100kW-2h
General information	
Software version	1.9.1
AC output (Grid Side) parameters	
Rated output voltage [V a.c.] ...:	3W/N/PE, 230/400
Rated output frequency [Hz] ...:	50/60
Rated output power [kW]	100
Max. Apparent Power [kVA].....:	110
Max. output current [A a.c.]	145
Power factor cosφ [λ]	-1.0 lagging~+1.0 leading
Battery parameters	
Battery type	LFP
Voltage range [Vd.c.]	672~876
Normal voltage [V d.c.]	768
Rated charge/discharge current [A d.c.]	140
Nominal energy [kWh]	215
Rated capacity[Ah]	280
Others:	
Protective class	Class I
Inverter topology	Non-isolated
Operation temperature range ...:	-25~55°C
Overvoltage-category	BAT II, AC III(Grid)



Renewable Energy

GRID-T-009 COC



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C183-P

Page 4 of 5

TÜV NORD (HANGZHOU) CO., LTD.
Member of TÜV NORD Group
Tel: +86-571-85386989
Fax: +86-571-85386986
www.tuv-nord.com/cn
P.R. China

Version 1.1



Annex to Certificate No.: COCPVP03082/24E-01

File no.: PVP03082/24E-01

2024-08-30

Remark: The energy storage system listed above may be installed with the following batteries:

Manufacturer	FOXESS CO., LTD.
BMS Version	Software Version: R1.002_V1.2.13 Hardware Version: V1.1
Accumulator Model / Battery Model	GM-PACK-54
Capacity of each battery module (kWh)	53.75
Number(s) of battery modules recommended by the manufacturer	4
Note:	


Renewable Energy
GRID-T-009 COC


中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C183-P

TÜV NORD (HANGZHOU) CO., LTD.
Member of TÜV NORD Group
Tel: +86-571-85386989
Fax: +86-571-85386986
www.tuv-nord.com/cn
P.R. China
Version 1.1