

시험 성적서

검사로트번호	435215		
품 명	25.8kV 에폭시 주상개폐기(Eco)	제작회사	(주)엘파워텍
규 격	25.8kV 630A 수동 DS 일반선로(126848)	시험년월일	2026-08-31
수 량	6 대	시 험 자	나검수 (서명)
제조번호	110 ~ 115	시험입회사	김개폐 (서명)

시험항목[기준]	결 과	시험항목[기준]	결 과
구조 및 외관검사(본체) [5-6항 만족(외관 전량)]	양호	조작확인시험 [조작력 100~300N]	양호
제어함 구조 및 외관검사 [6항 만족(외관 전량)]	해당없음	시스템연결 동작시험 [모의장치 신호전송]	해당없음
상용주파 내전압시험 [극간 66kV · 대지간 60kV · 상간 60kV(건조 1분, 검수 주수생략)]	양호	제어기능 확인시험 [6.6항(현장/원격)]	해당없음
충격파 내전압시험 [극간 165kV · 대지간 150kV · 상간 150kV(1.2×50μs)]	양호	전류계측 정밀도 시험 [1.0급·10P20]	해당없음
부분방전시험 [20pC 이하]	양호	전압계측 정밀도 시험 [전자식 1.0급 (60044-7)]	해당없음
주회로 저항측정 [상별 측정(μΩ)]	양호	축전기 성능시험 [투개방 50회·24V(19~29V)]	해당없음
본체 밀봉시험 [IP X8 1h 침수 후 건조내전압 — 극간 66kV · 대지간 60kV · 상간 60kV]	양호	강판 재질시험(기계·화학) [KS D 3705/Mill Sheet]	공인기관 성적서 대체, 별첨 (2025-10-25)
절연저항시험(제어회로) [ES-5925-0001]	해당없음	절연커버 성능시험	공인기관 성적서 대체, 별첨
제어회로 상용주파 내전압 [2kV·1분]	해당없음	취부금구 도금시험 [취부금구 70μm ↑ · 볼트·너트 50μm ↑]	-
무전압 개폐시험 [검수 10회(VI성능확인 제외)]	양호		

시험근거 : ES-5925-0004 품질등급 : B	총 합 판 정	작성중
	 한국전력공사	

