

9-4	4-0 (or less)	#4 at 56	#4 at 56	#4 at 56
	5-0	#4 at 56	#4 at 56	#4 at 56
	6-0	#4 at 56	#5 at 56	#5 at 56
	7-0	#4 at 56	#5 at 56	#6 at 56
	8-0	#5 at 56	#6 at 56	#7 at 56
	9-4 ^e	#6 at 56	#7 at 56	#7 at 56
10-0	4-0 (or less)	#4 at 56	#4 at 56	#4 at 56
	5-0	#4 at 56	#4 at 56	#4 at 56
	6-0	#4 at 56	#5 at 56	#5 at 56
	7-0	#5 at 56	#6 at 56	#7 at 56
	8-0	#5 at 56	#7 at 56	#8 at 56
	9-0 ^e	#6 at 56	#7 at 56	#9 at 56
	10-0 ^e	#7 at 56	#8 at 56	#9 at 56

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8, 1 pound per square foot per foot = 0.157 kPa/m.

a. For design lateral soil loads, see Section 1610.

b. Provisions for this table are based on design and construction requirements specified in Section 1807.1.6.3.

c. For alternative reinforcement, see Section 1807.1.6.3.1.

d. For height of unbalanced backfill, See Section 1807.1.2.

e. Where unbalanced backfill height exceeds 8 feet and design lateral soil loads from Table 1610.1 are used, the requirements for 30 and 45 psf per foot of depth are not applicable. See Section 1610.