the value shall be zero.

TABLE 3412.6.19 INCIDENTAL ACCESSORY OCCUPANCY VALUES^a

PROTECTION REQUIRED BY TABLE 508.2.5	PROTECTION PROVIDED						
	None	1 Hour	AFSS	AFSS with SP	1 Hour and AFSS	2 Hours	2 Hours and AFSS
2 Hours and AFSS	-4	-3	-2	-2	-1	-2	0
2 Hours, or 1 Hour and AFSS	-3	-2	-1	-1	0	0	0
1 Hour and AFSS	-3	-2	-1	-1	0	-1	0
1 Hour	-1	0	-1	0	0	0	0
1 Hour, or AFSS with SP	-1	0	-1	0	0	0	0
AFSS with SP	-1	-1	-1	0	0	-1	0
1 Hour or AFSS	-1	0	0	0	0	0	0

a. AFSS = Automatic fire suppression system; SP = Smoke partitions (See Section 508.2.5).

Note: For Table 3412.7, see next page.

3412.7 Building score. After determining the appropriate data from Section 3412.6, enter those data in Table 3412.7 and total the building score.