

Check-List de SMS para Contratadas												
Itens de Verificação		Evidências a solicitar por tipo de Anexo Específico de SMS				Atendimento: Evidenciado, Não evidenciado, Evidenciado parcialmente e Não Aplicável	Responsável	Ação	Data			
		N: Não		S: Sim								
		Peq. Serv.	Q1	Q2	Q3							
rança	Itens Prioritários - EPI											
	1.1 A Contratada fornece os EPI's adequados aos seus funcionários sem custo (NR-6, item 6.3)?		S	S	S	S						
	1.2 Os EPI's possuem identificação da Contratada (NR-6, item 6.6.1 - C)?		S	S	S	S						
	1.3 Os funcionários são orientados quanto à obrigatoriedade e forma correta do uso dos EPI's?		S	S	S	S						
	1.4 Os funcionários das empresas contratadas estão fazendo uso correto do EPI?(NR 6)		N	N	S	S						
	1.5 Estão sendo colocados cartazes alusivos a prevenção de acidentes de trabalho e ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) nas área de maquinas e equipamentos? (NR-18, item 18.27)		N	N	S	S						
	Itens Prioritários - Análise de Risco											
	1.6 A Contratada realiza análise de segurança do trabalho (AST) em todos os serviços que serão executados no contrato?		N	S	S	S						
	1.7 A Contatada possui funcionário habilitado a requisitar Permissão para Trabalho (PT)?		N	N	S	S						
	1.8 Estão sendo feitas as Permissões para Trabalho necessárias (incluindo AST)?		N	N	S	S						
	Itens Prioritários - Trabalhos em Altura											
	1.9 Com relação a trabalhos em altura em andaimes:											
	a) Todos os colaboradores estão usando o cinto de segurança tipo pára-quedista sem partes soltas?		N	N	S	S						
	b) As pranchas estão em bom estado sem trincas ou nós ?		N	N	S	S						
	c) Foi emitida a Permissão para Trabalho (PT) ?		N	N	S	S						
	d) Os andaimes estão afastados da rede elétrica?		N	N	S	S						
	1.10 Com relação a trabalhos em altura em telhados											
	a) Está sendo realizada análie de risco antes do inicio das atividades?		N	N	S	S						
	b) Existe cabo guia de aço para a fixação do cinto de segurança tipo pára-quedista?		N	N	S	S						
	c) O cabo guia está fixado à estrutura da edificação?		N	N	S	S						
	d) O local está sinalizado de modo a evitar que a queda de materiais utilizados na execução dos serviços venha a atingir os trabalhadores no piso inferior?		N	N	S	S						
	Itens Prioritários - NR 10											
	1.11 Com relação a entrada de energia, existe:											
	a) Chave geral no quadro principal de distribuição?(NR 18 item 18.21.11 alinea a)		N	N	S	S						
	b) Chave individual para cada circuito de derivação?(NR 18 item 18.21.11 alinea b)		N	N	S	S						
	c) Chave faca blindada em quadro de tomadas?(NR 18 item 18.21.11 alinea c)		N	N	S	S						

Check-List de SMS para Contratadas

Itens de Verificação		Evidências a solicitar por tipo de Anexo Específico de SMS				Atendimento: Evidenciado, Não evidenciado, Evidenciado parcialmente e Não Aplicável	Responsável	Ação	Data
		N: Não S: Sim							
		Peq. Serv.	Q1	Q2	Q3				
Segu	1.12 Em todos os ramais destinados à ligação de equipamento elétricos existem disjuntores ou chaves magnéticas, independentes, que possam ser acionadas com facilidade e segurança? (NR-18, item 18.21.13)	N	N	S	S				
	1.13 As redes de alta tensão foram instaladas de modo a evitar contatos acidentais? (NR-18, item 18.21.14).	N	N	S	S				
	1.14 Os transformadores abaixadores de tensão estão instalados em locais isolados? (NR-18, item 18.21.15).	N	N	S	S				
	1.15 As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos estão aterradas? (NR-18, item 18.21.16).	N	N	S	S				
	1.16 Os equipamentos elétricos a serem utilizados em área classificadas são certificados por entidades reconhecidas pelo INMETRO?	N	N	S	S				
	Gestão de SMS								
	2.1 A Contratada possui PPRA atualizado (NR-9) e ajustado aos aspectos e impactos para as atividades previstas no contrato?	N	S	S	S				
	2.2 A Contratada informou os riscos ambientais e ações de controle para os seus funcionários e subcontratados?	S	S	S	S				
	2.3 A Contratada apresentou ao Fiscal do Contrato declaração que as suas Subcontratadas implantarão os requisitos contratuais de SMS constantes no contrato?	S	S	S	S				
	2.4 A Contratada possui Planos de Comunicação de Emergência e de Atendimento a Acidentados?	S	S	S	S				
	2.5 A Contratada possui sistemática de tratamento e investigação de acidentes?	S	S	S	S				
	2.6 A Contratada possui Plano de Atendimento à Emergência para o local da obra?	S	S	S	S				
	2.7 A Contratada apresentou declaração identificando o responsável da empresa em SMS?	S	S	S	S				
	2.8 A Contratada apresentou organograma da empresa com as atribuições e responsabilidades em SMS?	N	S	S	S				
	2.9 A Contratada apresentou documento contendo a política de SMS da empresa e a forma de sua divulgação para os seus funcionários e subcontratados?	N	N	N	S				
	2.10 A Contratada apresentou plano de ação para cumprimento das metas e objetivos de SMS estabelecidos no contrato?	N	N	N	S				
	2.11 A Contratada pratica o Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – DSMS para os seus funcionários?	S	S	S	S				
	2.12 A Contratada apresenta ao Fiscal mensalmente os resultados do TFCA e TFSA da empresa?	N	N	S	S				
	2.13 A Contratada anualmente realiza a análise crítica dos resultados do TFCA e TFSA?	N	N	S	S				
	2.14 A Contratada apresentou declaração do engenheiro ou técnico de segurança que houve treinamento nos aspectos de SMS para os seus empregados nas atividades previstas do contrato?	S	S	S	S				
	2.15 A Contratada possui Plano de Treinamento em SMS para seus funcionários, com carga mínima de 06:00 horas, conforme NR-18 item 18.28 ?	N	N	S	S				
	2.16 As cópias dos registros de treinamento em SMS são disponibilizadas para o Fiscal do Contrato ?	S	S	S	S				
	2.17 A Contratada apresentou declaração de que os equipamentos utilizados nas obras e serviços estão de acordo com as normas de SMS?	S	S	S	S				
	2.18 A Contratada apresentou Programa de Inspeções de SMS conforme defindo em contrato?	N	N	N	S				

Check-List de SMS para Contratadas												
Itens de Verificação		Evidências a solicitar por tipo de Anexo Específico de SMS				Atendimento: Evidenciado, Não evidenciado, Evidenciado parcialmente e Não Aplicável	Responsável	Ação	Data			
		N: Não S: Sim										
		Peq. Serv.	Q1	Q2	Q3							
Segurança	Canteiro de Obras / Verificação Geral											
	3.1 A Contratada elaborou o:											
	a) PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção? (NR-18, item 18.3.1) (20 ou mais funcionários)		N	N	S	S						
	3.2 O canteiro de obras e área de vivência dispõem de:		N	N	S	S						
	a) Instalações sanitárias, vestiário e local de refeições?		N	N	S	S						
	b) Ambulatórios (somente no caso de 50 ou mais trabalhadores)? (NR-18, item 18.4.1)		N	N	S	S						
	3.3 Existe fornecimento de água potável, filtrada e fresca em quantidade superior a 250 ml/hora/homem? (NR-18, item 18.37.2 à 18.37.2.3; NR-24, item 24.7.1.1/2)?		N	N	S	S						
	3.4 Existe coleta e remoção regulares de entulhos e sobras? (NR-18, item 18.29)		N	N	S	S						
	3.5 A empresa contratada constituiu CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente (70 ou mais funcionários / prazo de obra > 180 dias)? (NR-18, item 18.33.3)		N	N	S	S						
	3.6 A empresa contratada mantém o canteiro de obras limpo, organizado e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias? (NR-18, item 18.29.1)		N	N	S	S						
	3.7 A Contratada:		N	N	S	S						
	a) Providenciou treinamento em SMS com carga mínima de 6 horas?(NR 18 item 18.28.2)		N	N	S	S						
	b) Estabeleceu SESMT - (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho)para efetivo superior a 100 empregados?		N	N	S	S						
	c) Comunicou acidentes ocorridos ao responsável da instalação e ao fiscal?		N	N	S	S						
	3.8 Os serviços de eletricidade considerando instalação, manutenção e reparos estão sendo executados por trabalhadores qualificados?		N	N	S	S						
	3.9 A Contratada dispõe de espaço adequado para os trabalhos a serem executados?(Item incluído , tendo em vista a análise de acidentes ocorridos com contratados)		N	N	S	S						
	Canteiro de Obras / Vestiário											
	3.10 Existe, no vestiário:											
	a) Condições mínimas de ventilação do ambiente (aberturas nas paredes com área mínima de 1/10 da área do piso) ?(NR 18 item 18.4.2.10.1 alinea d)		N	N	S	S						
	b) Iluminação natural e/ou artificial? (NR-18, item 18.4.2.9.3 (d) e (e)).		N	N	S	S						
c) Armários individuais? (NR-18, item 18.4.2.9.3 (f)).		N	N	S	S							
d) Bancos suficientes para atender a todos os usuários (mínimo de 30 cm para cada usuário)? (NR-18, item 18.4.2.9.3 9 (i)).		N	N	S	S							

Check-List de SMS para Contratadas										
Itens de Verificação		Evidências a solicitar por tipo de Anexo Específico de SMS				Atendimento: Evidenciado, Não evidenciado, Evidenciado parcialmente e Não Aplicável	Responsável	Ação	Data	
		N: Não		S: Sim						
		Peq. Serv.	Q1	Q2	Q3					
Segurança	Canteiro de Obras / Sanitários									
	3.11 Existem gabinetes sanitários com dimensões e dispositivos que ofereçam condições mínimas de utilização? (NR-18, item 18.4.2.6.1.).	N	N	S	S					
	3.12 Existem 01 (um) vaso sanitário, 01(um) lavatório, 01 (um) mictório e 02 (dois) chuveiros para cada grupo de 20 (vinte) empregados ou 02 (dois) chuveiros para cada grupo de 20 (vinte) empregados ou fração? (NR-18, item 18.4.2.4)	N	N	S	S					
	3.13 Existem nas instalações sanitárias:	N	N	S	S					
	a) Condições mínimas de limpeza e higiene?(item 18.4.2.3 alinea a NR 18)	N	N	S	S					
	b) Condições mínimas de ventilação e iluminação? (NR-18, item 18.4.2.3 (a)).	N	N	S	S					
	3.14 Existe provisão de água nas instalações sanitárias na proporção de 60 litros diários para cada trabalhador? (NR-24, item 24.1.24.1).(Somente quando não for responsabilidade da BR)	N	N	S	S					
	Canteiro de Obras / Refeitórios									
	3.15 O refeitório possui:									
	a) Piso de material lavável?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea b)	N	N	S	S					
	b) Cobertura?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea c)	N	N	S	S					
	c) Capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea d)	N	N	S	S					
	d) Iluminação natural e/ou artificial?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea e)	N	N	S	S					
	e) Lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea f)	N	N	S	S					
	f) Mesas com tampo lisos e laváveis?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea g)	N	N	S	S					
	g) Assentos suficientes para atender a todos?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea h)	N	N	S	S					
h) Depósito, com tampa, para detritos?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea i)	N	N	S	S						
i) Isolamento das instalações sanitárias? (o refeitório não pode ter ligação direta com as instalações sanitárias) (NR-18, item 18.4.2.11.2).	N	N	S	S						

Check-List de SMS para Contratadas										
Itens de Verificação		Evidências a solicitar por tipo de Anexo Específico de SMS				Atendimento: Evidenciado, Não evidenciado, Evidenciado parcialmente e Não Aplicável	Responsável	Ação	Data	
		N: Não		S: Sim						
		Peq. Serv.	Q1	Q2	Q3					
Segurança	Canteiro de Obras / Armazenamento e Estocagem de Materiais									
	3.16 No local de armazenamento de líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos:									
	a) Utiliza-se luminárias adequadas a atmosfera potencialmente explosiva?NR 18 item 18.26.4 alinea c		N	N	S	S				
	b) Existe sistema de ventilação adequado para a retirada de mistura de gases, vapores inflamáveis ou explosivos do ambiente?NR 18 item 18.26.4 alinea d		N	N	S	S				
	c) Existem nos locais de acesso, placas com a inscrição "Risco de Incêndio" ou "Risco de Explosão"? NR-18, item 18.26.4 alinea e		N	N	S	S				
	3.17 No locais de armazenamento e estocagem de materiais:		N	N	S	S				
	a) Os tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão estão arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das peças?(NR 18 item 18.4.23)		N	N	S	S				
	b) A cal virgem está armazenada em local seco e arejado?(NR 18 item 18.24.6)		N	N	S	S				
	c) Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos estão armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas?(NR 18 item 18.24.7)		N	N	S	S				
	d) As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos estão sendo empilhadas depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração? (NR-18, item 18.24)		N	N	S	S				
	3.18 Os cilindros cheios, de acetileno/oxigênio estão armazenados em local distante de substâncias inflamáveis e/ou explosivas? (NR-18, itens 18.11.7 e 18.24.9).		N	N	S	S				
	3.19 Os cilindros de acetileno/oxigênio estão longe de quaisquer focos de alta temperatura ? (NR-18, item 18.11.5; N -18 (a); N -22 (a)).		N	N	S	S				
3.20 Os cilindros de acetileno/oxigênio vazios estão sendo armazenados separadamente dos cilindros cheios ? (N -18 (a); N -22 (a)		N	N	S	S					
	Canteiro de Obras / Transporte de Pessoal e Movimentação de Carga									
	3.21 Os veículos utilizados pela contratada estão de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito?		N	N	S	S				
	3.22 Os condutores dos veículos estão devidamente habilitados?		N	N	S	S				
	3.23 Os operadores de empilhadeira e guindastes possuem habilitação específica para tais atividades?		N	N	S	S				
Meio Ambiente	Meio Ambiente									
	4.1 A Contratada realiza a disposição final dos resíduos gerados nas obras em áreas devidamente licenciadas?		S	S	S	S				
	4.2 A Contratada encaminha cópias dos laudos de destinação de resíduos para o Fiscal do Contrato?		S	S	S	S				
	4.3 As empresas que fazem a destinação final dos resíduos gerados pela Contratada são cadastradas no Órgão Ambiental local?		S	S	S	S				
	4.4 A Contratada possui Plano de Comunicação de Emergência a ser adotado para qualquer vistoria realizada por Órgão Ambiental?		S	S	S	S				
	4.5 A Contratada apresentou declaração garantindo a limpeza das instalações durante e ao término dos serviços?		S	S	S	S				
Saúde	Saúde									
	5.1 A Contratada antes de iniciar a obra ou serviço apresenta ao Fiscal do Contrato os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os seus funcionários?		S	S	S	S				
5.2 A Contratada realiza o controle de validade dos ASOs de seus funcionários?		S	S	S	S					

Check-List de SMS para Contratadas									
Itens de Verificação		Evidências a solicitar por tipo de Anexo Específico de SMS				Atendimento: Evidenciado, Não evidenciado, Evidenciado parcialmente e Não Aplicável	Responsável	Ação	Data
		N: Não		S: Sim					
		Peq. Serv.	Q1	Q2	Q3				
	5.3 A Contratada fornece para os seus funcionários e subcontratados seguro de vida contra risco de Acidentes do Trabalho?	S	S	S	S				
Data:	Nome da Empresa:								
	Número do Contrato:								
	Representante da Empresa:								
	Fiscal do Contrato/BR:								