

信息处每日巡检表

巡检日期:

项目1	巡检时间(HH:MM)				巡检项目				虚拟化平台巡检							
	云机房设备 11.7 (不能超过85%):				<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		异常情况:									
	深信服超融合 106.8 (不能超过85%):				<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		异常情况:									
	VM100.25(不能超过85%):				<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		异常情况:									
项目2	巡检时间(HH:MM)				巡检项目				PACS NAS 服务器 105.22							
	1.Server Status Console 状态								<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常							
	2.剩余空间 (不能超过80%)								<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常							
项目3	巡检时间(HH:MM)				巡检项目				防统方 巡检 100.197							
	是否有异常统方				<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常											
	异常情况:															
项目4	巡检时间(HH:MM)				巡检项目				日常网络安全监测 巡检							
	是否存在僵尸主机风险 (存在的话写下IP地址)				处置情况 (杀毒软件查杀是否有病毒, 是否有漏洞, 处理完10分钟后看看是否处理成功)											
	是否有业务已失陷 (存在的话写下IP地址)				处置情况 (杀毒软件查杀是否有病毒, 是否有漏洞, 处理完10分钟后看看是否处理成功)											
	业务被攻击几次 (从攻击事件汇总里面查看)				处置情况 (是否都把攻击IP加入封堵名单)											
	是否存在失陷用户 (存在的话写下IP地址)				处置情况 (杀毒软件查杀是否有病毒, 是否有漏洞, 处理完10分钟后看看是否处理成功)											
	是否存在全网实时热点事件 (存在的话蓝色的会变红, 点击查看后, 写下IP地址)				处置情况 (杀毒软件查杀是否有病毒, 是否有漏洞, 处理完10分钟后看看是否处理成功)											
	异常情况:															
项目5	巡检时间(HH:MM)				巡检项目				新科士达 UPS巡检							
	主路	电压	频率	旁路	电压	频率										
	RS			R			电池电压:									
	ST			S			电池电流:									
	TR			T			是否正在充电		<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否							
	输出	电压	电流	输出	线电压	频率	输出	视在	有功	输出	负载率	功因				
	R			RS			R			R						
	S			ST			S			S						
	T			TR			T			T						
	巡检时间(HH:MM)				巡检项目				科士达 UPS巡检							
	输出电压:				输出电流:				频率:				负载:			
	输入电压:				输入电流:				频率:				旁路电压:			
	正电池电压:				负电池电压:				有无err日志:				空调:			
	模块1:				模块2:				模块3:				湿度:			
异常情况:																
项目6	巡检时间(HH:MM)				巡检项目				主机房设备状态 巡检							
	项目		运转情况		项目		运转情况		项目		运转情况					
	机柜01 1-1 存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜07 PACS存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜01 1-2 存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜01 1-2 存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜07 1.29冷备		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜01 1-3 存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜01 1-3 存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜07 1.29 PACS		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜01 1-4 存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜01 1-4 存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜07 1.32冷备		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜01 1-5 存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜01 1-5 存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜07 1.32莱达web服务		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜01 1-11 服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜01 1-11 服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜07 1.13冷备		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜01 1-12 服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜01 1-12 服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜07 院内网		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜01 1-13 服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜01 1-13 服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 NAS 存储1		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜02 超融合服务器1		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜02 超融合服务器1		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 NAS2 NETAPP		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜02 超融合服务器2		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜02 超融合服务器2		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 否和LIS		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜02 超融合服务器3		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜02 超融合服务器3		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 连帆输液		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜02 超融合服务器4		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜02 超融合服务器4		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 中文期刊、趋势杀毒、盈高桌面		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜02 虚拟化存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜02 虚拟化存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 医保前置机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜02 血糖服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜02 血糖服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 老嘉禾服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜02 安恒堡垒机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜02 安恒堡垒机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 市民卡、健康卡前置机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜03 G400 小机存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜03 G400 小机存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 卫计委万达前置机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜03 容灾一体机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜03 容灾一体机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 全国医保前置		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜03 老HIS服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜03 老HIS服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜08 温岭四院影像前置		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜04 小机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜04 小机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜10 10-1 核心交换机2		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜04 老HIS服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜04 老HIS服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜10 10-2 应用负载服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜04 X86容灾小机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜04 X86容灾小机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜10 10-3应用负载服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜04 G400 小机存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜04 G400 小机存储		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜11 11-1 核心交换机1		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜05 医保测试服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜05 医保测试服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜11 11-2 防火墙		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜05 医学文件检索		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜05 医学文件检索		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜11 11-3 汇聚交换机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜05 启明星辰日志审计		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜05 启明星辰日志审计		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜11 11-4 汇聚交换机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜05 横渡防统方服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜05 横渡防统方服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜12 12-1 准入		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜05 门诊药房发药机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜05 门诊药房发药机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜12 12-2 MSTs设备		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜05 眼科医院容灾一体机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜05 眼科医院容灾一体机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜12 12-3 VPN设备		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜05 眼科医院医保前置机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜05 眼科医院医保前置机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜12 12-4 日志管理1		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜05 云备一体机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜05 云备一体机		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜12 12-5 日志管理2		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜06 清鹤电子大屏服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜06 清鹤电子大屏服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜12 12-6 IPS1		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜06 智慧医院IPTV服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
	机柜06 智慧医院IPTV服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜12 12-7 IPS2		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜06 眼科微脉服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常					
机柜06 眼科微脉服务器		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		机柜12 12-8 网管设备		<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常										

机柜06 GE影像虚拟PACS存储		☑正常 ☐异常	机柜12 12-9 网银设备		☑正常 ☐异常		
机柜06 GE影像虚拟PACS		☑正常 ☐异常	机柜12 12-10 全国农保		☑正常 ☐异常		
机柜06 GE影像虚拟RIS		☑正常 ☐异常	机柜12 12-11 外网防火墙1		☑正常 ☐异常		
机柜06 GE影像虚拟web		☑正常 ☐异常	机柜12 12-12 外网防火墙2		☑正常 ☐异常		
机柜06 上海肺科医院对接		☑正常 ☐异常	机柜13 信息中心办公室交换机1.2		☑正常 ☐异常		
机柜06 英特银联药房		☑正常 ☐异常	机柜14 防火墙、无线AP汇聚交换机		☑正常 ☐异常		
温湿度探测器： 机房温度：20°-25° 机房湿度50-70	左边	☑正常 ☐异常	机柜15 PACS HNAS 控制终端		☑正常 ☐异常		
	中间	☑正常 ☐异常	机柜15 PACS E350 NAS 存储		☑正常 ☐异常		
	右边	☑正常 ☐异常	机柜15 PACS GI1（1-4）对象存储		☑正常 ☐异常		
			机柜15 PACS HCP对象终端		☑正常 ☐异常		
美的空调： (本周是否开放： ☐是 ☑否)			<input type="text"/>	海信空调： (本周是否开放： ☑是 ☐否)		<input type="text"/>	
新精密空调：		室内温度：	<input type="text"/>	老精密空调：		室内温度：	<input type="text"/>
(本周是否开放： ☑是 ☐否)		室内湿度：	<input type="text"/>	(本周是否开放： ☑是 ☐否)		室内湿度：	<input type="text"/>
异常情况：		<input type="text"/>					