

巡检日期:

项目1	巡检时间(HH:MM)			巡检项目			虚拟化平台巡检					
	云机房设备 11.7 (不能超过85%):			☑正常 ☐异常			异常情况:					
	深信服超融合 106.8 (不能超过85%):			☑正常 ☐异常			异常情况:					
	VM100.25(不能超过85%):			☑正常 ☐异常			异常情况:					
项目2	巡检时间(HH:MM)			巡检项目			PACS NAS 服务器105.22					
	1.Server Status Console 状态						☑正常 ☐异常					
	2.剩余空间 （不能超过80%）						☑正常 ☐异常					
项目3	巡检时间(HH:MM)			巡检项目			防统方 巡检 100.197					
	是否有异常统方			☑正常 ☐异常								
	异常情况:											
项目4	巡检时间(HH:MM)			巡检项目			日常网络安全监测 巡检					
	是否存在僵尸主机风险（存在的话写下IP地址）						处置情况（杀毒软件查杀是否有病毒，是否有漏洞，处理完10分钟后看看是否处理成功）					
	是否有业务已失陷（存在的话写下IP地址）						处置情况（杀毒软件查杀是否有病毒，是否有漏洞，处理完10分钟后看看是否处理成功）					
	业务被攻击几次（从攻击事件汇总里面查看）						处置情况（是否都把攻击IP加入封堵名单）					
	是否存在失陷用户（存在的话写下IP地址）						处置情况（杀毒软件查杀是否有病毒，是否有漏洞，处理完10分钟后看看是否处理成功）					
	是否存在全网实时热点事件（存在的话蓝色的会变红，点击查看后，写下IP地址）						处置情况（杀毒软件查杀是否有病毒，是否有漏洞，处理完10分钟后看看是否处理成功）					
	异常情况:											
项目5	巡检时间(HH:MM)			巡检项目			新科士达 UPS巡检					
	主路	电压	频率	旁路	电压	频率						
	RS			R			电池电压:					
	ST			S			电池电流:					
	TR			T			是否正在充电		☑是 ☐否			
	输出	电压	电流	输出	线电压	频率	输出	视在	有功	输出	负载率	功因
	R			RS			R			R		
	S			ST			S			S		
	T			TR			T			T		
	巡检时间(HH:MM)			巡检项目			科士达 UPS巡检					
	输出电压:			输出电流:			频率:			负载:		
	输入电压:			输入电流:			频率:			旁路电压:		
	正电池电压:			负电池电压:			有无enr日志:			空调:		
	模块1:			模块2:			模块3:			湿度:		
	异常情况:											
项目6	巡检时间(HH:MM)			巡检项目			主机房设备状态 巡检					
	项目		运转情况		项目		运转情况					
	机柜01 1-1 存储		☑正常 ☐异常		机柜07 PACS存储		☑正常 ☐异常					
	机柜01 1-2 存储		☑正常 ☐异常		机柜07 1.29冷备		☑正常 ☐异常					
	机柜01 1-3 存储		☑正常 ☐异常		机柜07 1.29 PACS		☑正常 ☐异常					
	机柜01 1-4 存储		☑正常 ☐异常		机柜07 1.32冷备		☑正常 ☐异常					
	机柜01 1-5 存储		☑正常 ☐异常		机柜07 1.32莱达web服务		☑正常 ☐异常					
	机柜01 1-11 服务器		☑正常 ☐异常		机柜07 1.13冷备		☑正常 ☐异常					
	机柜01 1-12 服务器		☑正常 ☐异常		机柜07 院内网		☑正常 ☐异常					
	机柜01 1-13 服务器		☑正常 ☐异常		机柜08 NAS 存储1		☑正常 ☐异常					
	机柜02 超融合服务器1		☑正常 ☐异常		机柜08 NAS2 NETAPP		☑正常 ☐异常					
	机柜02 超融合服务器2		☑正常 ☐异常		机柜08 杏和LIS		☑正常 ☐异常					
	机柜02 超融合服务器3		☑正常 ☐异常		机柜08 连帆输液		☑正常 ☐异常					
	机柜02 超融合服务器4		☑正常 ☐异常		机柜08 中文期刊、趋势杀毒、盈高桌面		☑正常 ☐异常					
	机柜02 虚拟化存储		☑正常 ☐异常		机柜08 医保前置机		☑正常 ☐异常					
	机柜02 血糖服务器		☑正常 ☐异常		机柜08 老嘉禾服务器		☑正常 ☐异常					
	机柜02 安恒堡垒机		☑正常 ☐异常		机柜08 市民卡、健康卡前置机		☑正常 ☐异常					
	机柜03 G400 小机存储		☑正常 ☐异常		机柜08 卫计委万达前置机		☑正常 ☐异常					
	机柜03 容灾一体机		☑正常 ☐异常		机柜08 全国农保前置		☑正常 ☐异常					
	机柜03 老HIS服务器		☑正常 ☐异常		机柜08 温岭四院影像前置		☑正常 ☐异常					
	机柜04 小机		☑正常 ☐异常		机柜10 10-1 核心交换机2		☑正常 ☐异常					
	机柜04 老HIS服务器		☑正常 ☐异常		机柜10 10-2 应用负载服务器		☑正常 ☐异常					
	机柜04 X86容灾小机		☑正常 ☐异常		机柜10 10-3应用负载服务器		☑正常 ☐异常					
	机柜04 G400 小机存储		☑正常 ☐异常		机柜11 11-1 核心交换机1		☑正常 ☐异常					
	机柜05 医保测试服务器		☑正常 ☐异常		机柜11 11-2 防火墙		☑正常 ☐异常					
	机柜05 医学文件检索		☑正常 ☐异常		机柜11 11-3 汇聚交换机		☑正常 ☐异常					
	机柜05 启明星辰日志审计		☑正常 ☐异常		机柜11 11-4 汇聚交换机		☑正常 ☐异常					
	机柜05 横渡防统方服务器		☑正常 ☐异常		机柜12 12-1 准入		☑正常 ☐异常					
	机柜05 门诊药房发药机		☑正常 ☐异常		机柜12 12-2 MSTs设备		☑正常 ☐异常					
	机柜05 眼科医院容灾一体机		☑正常 ☐异常		机柜12 12-3 VPN设备		☑正常 ☐异常					
机柜05 眼科医院医保前置机		☑正常 ☐异常		机柜12 12-4 日志管理1		☑正常 ☐异常						
机柜05 云备份一体机		☑正常 ☐异常		机柜12 12-5 日志管理2		☑正常 ☐异常						
机柜06 清鹤电子大屏服务器		☑正常 ☐异常		机柜12 12-6 IPS1		☑正常 ☐异常						
机柜06 智慧医院IPTV服务器		☑正常 ☐异常		机柜12 12-7 IPS2		☑正常 ☐异常						
机柜06 眼科微脉服务器		☑正常 ☐异常		机柜12 12-8 网管设备		☑正常 ☐异常						
机柜06 GE影像虚拟PACS存储		☑正常 ☐异常		机柜12 12-9 网银设备		☑正常 ☐异常						
机柜06 GE影像虚拟PACS		☑正常 ☐异常		机柜12 12-10 全国农保		☑正常 ☐异常						
机柜06 GE影像虚拟RIS		☑正常 ☐异常		机柜12 12-11 外网防火墙1		☑正常 ☐异常</						

机柜06 上海肺科医院对接		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		机柜13 信息中心办公室交换机1.2		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常					
机柜06 英特银联药房		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		机柜14 防火墙、无线AP汇聚交换机		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常					
温湿度探测器：	左边	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		机柜15 PACS HNAS 控制终端		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常					
	中间	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		机柜15 PACS F350 NAS 存储		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常					
机房温度：20°-25°	右边	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		机柜15 PACS GI1（1-4）对象存储		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常					
机房湿度50 - 70											
				机柜15 PACS HCP对象终端		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常					
美的空调：			<input type="text"/>		海信空调：			<input type="text"/>			
(本周是否开放： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)					(本周是否开放： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)						
新精密空调：		室内温度：		<input type="text"/>		老精密空调：		室内温度：		<input type="text"/>	
(本周是否开放： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)		室内湿度：		<input type="text"/>		(本周是否开放： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)		室内湿度：		<input type="text"/>	
异常情况：		<input type="text"/>									