

Extintores

1. Identificação do projecto

Obra	Obra N° 13DC – DEI/SV/2021
Cliente	VAMED Healthcare Projects · Angola
Local	Hospital Militar Regional do Huambo (HMRH) · Província do Huambo
PM / Site / HSE	Fábio Seda · Eduardo Silva · Hendrik Silva

2. Dados da inspecção

Data	_____ / _____ / 2026	Semana / Mês	
Inspector		Empresa	
Local específico			

3. Objectivo

Objectivo	Verificar a operacionalidade, manutenção e localização dos extintores na obra.
-----------	--

4. Lista de verificação

#	Item de Verificação	C	NC	N/A	Observações
1	Manómetro na zona verde (pressão correcta)	☐	☐	☐	
2	Selo de segurança intacto	☐	☐	☐	
3	Etiqueta de inspecção / manutenção dentro da validade	☐	☐	☐	
4	Acesso ao extintor desobstruído	☐	☐	☐	
5	Sinalização do extintor visível e adequada	☐	☐	☐	
6	Estado físico sem corrosão, amolgadelas ou danos	☐	☐	☐	
7	Localização adequada ao tipo de risco da zona	☐	☐	☐	
8	Suporte ou fixação à parede em boas condições	☐	☐	☐	
9	Mangueira e bico sem obstruções ou rachas	☐	☐	☐	

#	Item de Verificação	C	NC	N/A	Observações
10	Tipo de extintor adequado ao risco (ABC, CO ₂ , etc.)	☐	☐	☐	

Legenda: C = Conforme · NC = Não Conforme · N/A = Não Aplicável

5. Não-conformidades e acções correctivas

#	Não-conformidade detectada	Acção correctiva	Responsável	Prazo
1				
2				
3				
4				

6. Validação

Assinatura do Inspector	Validação HSE
Nome / Data / Assinatura	Hendrik Silva · Data / Assinatura