

Quadros Eléctricos

1. Identificação do projecto

Obra	Obra N° 13DC – DEI/SV/2021
Cliente	VAMED Healthcare Projects · Angola
Local	Hospital Militar Regional do Huambo (HMRH) · Província do Huambo
PM / Site / HSE	Fábio Seda · Eduardo Silva · Hendrik Silva

2. Dados da inspecção

Data	____ / ____ / 2026	Semana / Mês	
Inspector		Empresa	
Local específico			

3. Objectivo

Objectivo	Verificar a segurança, integridade e identificação dos quadros eléctricos da obra.
-----------	--

4. Lista de verificação

#	Item de Verificação	C	NC	N/A	Observações
1	Identificação clara de todos os circuitos	☐	☐	☐	
2	Disjuntores e diferenciais funcionais	☐	☐	☐	
3	Ausência de cabos expostos ou danificados	☐	☐	☐	
4	Quadro fechado, sem acesso indevido	☐	☐	☐	
5	Sinalização de risco eléctrico afixada	☐	☐	☐	
6	Acesso desobstruído (1 m mínimo livre à frente)	☐	☐	☐	
7	Ligação à terra verificada	☐	☐	☐	
8	Estado físico do quadro (sem corrosão, vestígios de fumo, etc.)	☐	☐	☐	
9	Diagrama unifilar afixado e legível	☐	☐	☐	

#	Item de Verificação	C	NC	N/A	Observações
10	IP / grau de protecção adequado ao ambiente	☐	☐	☐	

Legenda: C = Conforme · NC = Não Conforme · N/A = Não Aplicável

5. Não-conformidades e acções correctivas

#	Não-conformidade detectada	Acção correctiva	Responsável	Prazo
1				
2				
3				
4				

6. Validação

Assinatura do Inspector	Validação HSE
Nome / Data / Assinatura	Hendrik Silva · Data / Assinatura