

PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER GERÄTE

Prüfung nach DIN EN 50678 (nach Reparatur) / DIN EN 50699 (Wiederholungsprüfung)

Protokoll-Nr.

Gerät

Seite

1 von 1

Auftraggeber & Prüfung

Auftraggeber / Prüfort

Adresse

Bereich / Gebäude

Prüfdatum

Prüfer/-in

Qualifikation
☐ Elektrofachkraft ☐ EuP

Grund der Prüfung / Prüfmart
☐ Erstprüfung ☐ Wiederholungsprüfung ☐ nach Reparatur

Prüfnorm
☐ DIN EN 50678 ☐ DIN EN 50699 ☐ DIN VDE 0701-0702

Prüfgerät (Gerätetester)

Seriennummer Gerätetester

Gerät

Gerätebezeichnung

Gerätetyp

Inventar-/Seriennummer

Standort

Schutzklasse
☐ SK I ☐ SK II ☐ SK III

Leitungslänge

m

Sichtprüfung & Funktionsprüfung

Besichtigen	i.O.	n.i.O.	Erproben	i.O.	n.i.O.	n.a.
Sichtprüfung (Gehäuse, Leitung, Stecker)	☐	☐	Funktionsprüfung	☐	☐	☐

Messen

Grenzwerte je Schutzklasse – Zutreffendes einkreisen

Messung	Verfahren / Prüfbedingung	Messwert	Grenzwert	Ergebnis
Schutzleiterwiderstand R_{PE}	200 mA · Leitungslänge ____ m		$\leq 0,3 \, \Omega$ bis 5 m, $+0,1 \, \Omega$ je 7,5 m (max. 1 Ω)	
Isolationswiderstand R_{ISO}	250 V DC / 500 V DC		SK I $\geq 1 \, M\Omega$ · SK II $\geq 2 \, M\Omega$	
Ableitstrom	Ersatz- / Differenzstrom / direkt		SK I $\leq 3,5 \, mA$ (direkt 0,5) · SK II $\leq 0,5 \, mA$ (direkt 0,25)	

Grenzwerte nach DIN EN 50678 / 50699 (aus den Tabellen der App): R_{PE} abhängig von der Leitungslänge · R_{ISO} und Ableitstrom abhängig von Schutzklasse und Messmethode · rot hinterlegt = nicht eingehalten

Ergebnis & Unterschriften

Prüfergebnis
☐ bestanden (OK) ☐ Fehler ☐ nicht prüfbar

Prüfplakette erteilt
☐ Ja ☐ Nein

Prüfintervall

Nächster Prüftermin

Bemerkungen / festgestellte Mängel

Prüfer/-in

Auftraggeber / Betreiber

Ort, Datum
 Unterschrift Prüfer/-in

Ort, Datum
 Unterschrift Auftraggeber/Betreiber