

1. STAMMDATEN & PRÜFART

Auftraggeber: _____

Gebäude/Bereich: _____

Prüfer/-in: _____

Prüfgerät: _____

Prüfgerät kalibriert bis: _____

Prüfart: _____

Prüffrist: _____

Prüfdatum: _____

Nächster Prüftermin: _____

2. GERÄTE: BESICHTIGEN, ERPROBEN, MESSEN

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf (DIN EN 50678 / 50699). Unzulässige Werte werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung / Typ	Inv.-Nr. Seriennr.	Schutz- klasse	Leitung (m)	Sicht- prüfung	Funk- tion	$R_{PE} (\Omega)$ $\leq 0,30$ bis 5 m +0,1 je 7,5 m	$R_{ISO} (M\Omega) @ 500 V$ SK I $\geq 1,0$ (Heiz. 0,3) SK II $\geq 2,0 \cdot III \geq 0,25$	Ableitstrom (mA) SK I $\leq 3,5$ (>3,5 kW: 1/kW, max 10) SK II/III $\leq 0,5 \cdot$ Messverfahren
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
Bsp	PAR-Scheinwerfer Lichtregie (ADB PAR64)	INV-0231	KL I	10 m	i.O.	i.O.	0,22 Ω (max. 0,40)	> 100 M Ω (min. 1)	0,3 mA (max. 3,5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom

3. GESAMTBEURTEILUNG

Prüfergebnis: ☐ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☐ Mängel festgestellt

Prüfplakette erteilt: ☐ Ja ☐ Nein

Bemerkungen / Mängel:

Sicherer Gebrauch gewährleistet: ☐ Ja (Geräte entsprechen den Normen) ☐ Nein (Sicherheitsrisiko)

Zutreffendes nach Abschluss der Prüfung ankreuzen und mit Unterschrift bestätigen.

_____, den _____ - Unterschrift Prüfer/-in

_____, den _____ - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber