

PRÜFUNG ELEKTRISCHER GERÄTE

Wiederholungsprüfung nach DIN EN 50699 (VDE 0702) / Prüfung nach Reparatur nach DIN EN 50678 (VDE 0701)

Protokoll-Nr.: _____

Anlage/Objekt: _____

Datum: _____

Seite 1 von 1

1. STAMMDATEN & PRÜFART

Auftraggeber: _____

Anlage/Objekt: _____

Gebäude/Bereich: _____

Prüfer/-in: _____

Prüfgerät: _____

Prüfart: _____

Grund der Prüfung: _____

Prüffrist: _____

Prüfdatum: _____

Nächster Prüftermin: _____

2. GERÄTE: BESICHTIGEN, ERPROBEN, MESSEN

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf (DIN EN 50678 / 50699). Unzulässige Werte werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung / Typ	Inv.-Nr. Seriennr.	Schutz- klasse	Leitung (m)	Sicht- prüfung	Funk- tion	$R_{PE} (\Omega)$ $\leq 0,30$ bis 5 m $+0,1$ je 7,5 m max. 1,00 Ω (normativer Deckel)	$R_{ISO} (M\Omega)$ @ 500 V SK I $\geq 1,0$ (Heiz. 0,3) SK II $\geq 2,0$ · III $\geq$ 0,25	Ableitstrom (mA) SK I $\leq 3,5$ (>3,5 kW: 1/kW, max 10) SK II/III $\leq 0,5$ · Messverfahren
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
Bsp	PAR-Scheinwerfer Lichtregie (ADB PAR64)	INV-0231	KL I	10 m	i.O.	i.O.	0,22 Ω (max. 0,40)	> 100 M Ω (min. 1)	0,3 mA (max. 3,5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom

3. BEURTEILUNG JE GERÄT

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbewertung Mängel	Plakette	Sicherer Gebrauch	Bemerkung

4. ABSCHLUSS

Prüfumfang: _____

Bemerkungen / Mängel:

Zutreffendes nach Abschluss der Prüfung ankreuzen und mit Unterschrift bestätigen.

_____, den _____ - Unterschrift Prüfer/-in

_____, den _____ - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber

Legende: R_{PE} = Schutzleiterwiderstand (Messstrom ≥ 200 mA, Leitung dabei bewegen, max. 1,00 Ω nach DIN EN 50699 unabhängig von der Leitungslänge) · R_{ISO} = Isolationswiderstand bei 500 V DC · SK = Schutzklasse (I mit Schutzleiter, II schutzisoliert, III Kleinspannung) · Ableitstrom: SK I = Schutzleiterstrom, SK II/III = Berührungsstrom · Ersatzableitstrommessung ist bei Geräten mit Elektronik (LED, EVG, Netzteil, Dimmer) nicht aussagekräftig - dort Differenzstrom- oder Direktmessung.