

BEISPIELDATEN - KEIN ECHTES PROTOKOLL

PRÜFUNG ELEKTRISCHER GERÄTE

Wiederholungsprüfung nach DIN EN 50699 (VDE 0702) / Prüfung nach Reparatur nach DIN EN 50678 (VDE 0701)

Protokoll-Nr.: GP-2026-09-14-001
Anlage/Objekt: Gerätepark Bühnentechnik
Datum: 14.09.2026
Seite 1 von 1

1. STAMMDATEN & PRÜFART

Auftraggeber: TESTDATEN – Stadttheater Konstanz, Inselgasse 2-6, 78462 Konstanz
Anlage/Objekt: Gerätepark Bühnentechnik
Gebäude/Bereich: Gr. Haus
Prüfer/-in: Max Mustermann (Elektrofachkraft)
Prüfgerät: _____

Prüfart: Wiederholungsprüfung (DIN EN 50699 / VDE 0702)
Grund der Prüfung: Wiederholungsprüfung
Prüffrist: 1 Jahr
Prüfdatum: 14.09.2026
Nächster Prüftermin: 09 / 2027

2. GERÄTE: BESICHTIGEN, ERPROBEN, MESSEN

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf (DIN EN 50678 / 50699). Unzulässige Werte werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung / Typ	Inv.-Nr. Seriennr.	Schutz- klasse	Leitung (m)	Sicht- prüfung	Funk- tion	$R_{PE} (\Omega)$ $\leq 0,30$ bis 5 m +0,1 je 7,5 m max. 1,00 Ω (normativer Deckel)	$R_{iso} (M\Omega) @ 500 V$ SK I $\geq 1,0$ (Heiz- 0,3) SK II $\geq 2,0$ · III $\geq$ 0,25	Ableitstrom (mA) SK I $\leq 3,5$ (>3,5 kW: 1/kW, max 10) SK II/III $\leq 0,5$ · Messverfahren
1	PAR-Scheinwerfer Lichtregie (ADB PAR64)	INV-0231	KL. I	10 m	i.O.	i.O.	0,22 Ω (max. 0,40)	> 100 M Ω (min. 1)	0,3 mA (max. 3,5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
2	Verlängerungskabel 25m (H07RN-F 3G2,5)	INV-0455	KL. I	25 m	i.O.	i.O.	0,48 Ω (max. 0,60)	> 200 M Ω (min. 1)	0,1 mA (max. 3,5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom

3. BEURTEILUNG JE GERÄT

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbewertung Mängel	Plakette	Sicherer Gebrauch	Bemerkung
1	PAR-Scheinwerfer Lichtregie (ADB PAR64)	Keine Mängel	Ja	Ja	-
2	Verlängerungskabel 25m (H07RN-F 3G2,5)	Keine Mängel	Ja	Ja	-

4. ABSCHLUSS

Prüfumfang: Vollprüfung (alle Geräte)

Bemerkungen / Mängel:

? Dies sind Beispiel-/Testdaten, kein echtes Prüfprotokoll. Alle geprüften Geräte in einwandfreiem Zustand. Keine Mängel festgestellt.

Die geprüften Geräte entsprechen den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Ein sicherer Gebrauch bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist gewährleistet.

, den 14.09.2026 - Unterschrift Prüfer/-in

, den 14.09.2026 - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber