Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Cuerpo Oficial de Bomberos

Código del trámite: GENA/CB/EDIF/25/000000196

FORMATO PARA INSPECION TECNICA PLANEADA EN SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA EDIFICACIONES

Número de Acta:

1. INFORMACION GENERAL DE LA EDIFICACION O ESTABLECIMEINTO											
Razón Social: PLEXA SAS ESP											
Nombre del Establecimiento: PLEXA SAS ESP											
Actividad o uso de la edificación: Industrial								Edificación nueva (N) o preexistente (P) X			
Dirección: CL 113 7 21 TO A OF 903) Observación: la sede donde se realizará la inspección queda en cartagena mamonal kilometro 8											
Georreferenciación: Mamonal KM8..											
Localidad: 1											
Representante Legal o Administrado por: Vicente Enrrique Noero Arango											
Categoría de riesgo (Clasificación en función del riesgo de pérdida de vidas o amenaza de combustión) NSR-10 J.3.3									III	II	X
Grupo de Ocupación	A-1	A-2	C-1	C-2	E	F-1	F-2	I-1	I-2	I-3	I-4
	I-5	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	M	X	R-2	R-3	T
Nit.: 860515802 -1				Área Total (m²): 6200			No. de Pisos 3		No. de Ocupantes 60		

Descripción general de la edificación o establecimiento

establecimiento dedicado a transporte de PGR. y Glp. Polipropileno en camiones cisternas, Isobutano (

Descripción del almacenamiento (A) (C-2) (F) (M) (P)

-> PGR . 60.000 Gl
-> Glp 30.000 Gl > Gases
->
Madera, carton, papel, plasticos
-> Liquidos Aceite, combustible

Descripción Procesos criticos (A) (C-2) (F) (M) (P)

-> cargue y descargue de Glp y PGR.
-> Glp — Vehiculos estación de servicio.
-> GNB -> estación de regulador Medición

2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN		
Hay una persona designada como responsable de la seguridad humana y la protección Contra Incendios?	SI	NO
Nombre y Cargo del responsable designado:		

2.1 Plan de PPRE: cuenta con plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Además, que contenga como mínimo los aspectos considerados y establecidos en el artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.

SI	NO

2.1.1 Anexa el PPRE	SI	NO
2.1.2 Ha sido socializado a todo el personal de empleados?	SI	NO
2.1.3 Identifica sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa?	SI	NO
2.1.4 Identifica los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua?	SI	NO
2.1.5 Analiza la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes?	SI	NO
2.1.6 Valora y evalúa los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa?	SI	NO
2.1.7 Diseña e implementa los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias?	SI	NO
2.1.8 Cuenta con Planos en el cual se identifican las rutas y salidas de evacuación?	SI	NO
2.1.9 Formula el plan para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos?	SI	NO
2.1.10 Asigna los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias?	SI	NO
2.1.11 Implementa las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación?	SI	NO
2.1.12 Informa, capacita y entrena incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial?	SI	NO
2.1.13 Realiza simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores?	SI	NO
2.1.14 Conforma, capacita, entrena y dota la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles?	SI	NO
2.1.15 Inspecciona con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento?	SI	NO
2.1.16 Desarrolla programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulan con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa?	SI	NO

Observaciones 2.1

NOV – 2025.

2.2 Plan de Emergencias y Contingencias- PEC (Decreto 2157 de 2017)

Es la herramienta de preparación para la respuesta que con base en unos escenarios posibles y priorizados (identificados en el proceso de conocimiento del riesgo), define los mecanismos de organización, coordinación, funciones, competencias, responsabilidades, así como recursos disponibles y necesarios para garantizar la atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar. Igualmente precisa los procedimientos y protocolos de actuación para cada una de ellas minimizando el impacto en las personas, los bienes y el ambiente. Este debe desarrollar los siguientes contenidos mínimos:

a. **Capacitación**	SI	NO
b. **Simulaciones y simulacros**	SI	NO
c. **Equipamiento**	SI	NO
d. **Planeación y organización**	SI	NO
e. **Equipo de respuesta del plan de emergencia y contingencia**	SI	NO
f. **Roles y responsabilidades**	SI	NO
g. **Inventario de recursos**	SI	NO
h. **Apoyo a Terceros**	SI	NO
Anexa el PEC	SI	NO

Observaciones 2.2

OK.

2.3 Capacitación de Brigadas Contra Incendio: Las brigadas contraincendios industriales, comerciales, y similares, deberán capacitarse ante las instituciones bomberiles, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Las brigadas y sus integrantes no podrán utilizar símbolos, insignias, uniformes o cualquier otro distintivo exclusivo de los bomberos de Colombia (Parágrafo 2, artículo 18 de la Ley 1575 de 2012)

2.3.1 Cuenta con Brigada contra incendios?	N/A	SI	NO	**2.3.2** Clase de Brigada Contra Incendio	1	2	3

Código del trámite: GENA/CB/EDIF/25/000000196

2.3.3 La Brigada contra incendios esta certificada por el Cuerpo de Bomberos?	SI ✓	NO
2.3.4 Cuerpo de Bomberos que certifica la conformación, capacitación y entrenamiento de la Brigada contra incendios	Conformada	
2.3.5 Código de registro de la certificación de la Brigada contra incendios		
2.3.6 Los miembros de la Brigada reconocen sus funciones y responsabilidades	SI ✓	NO
2.3.7 Se cuenta con una planeación o cronograma de capacitación?	SI ✓	NO
2.3.8 Cumple con la formación, capacitación y entrenamiento de las brigadas contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comerciales y similares de acuerdo a la Resolución 0256 de 2014	SI ✓	NO

Observaciones 2.3

Capacitación realizada con SALS Group.

3. REQUISITOS GENERALES

3.1 Redes eléctricas, de gas y otros fluidos combustibles, inflamables y comburentes

3.1.1 Redes eléctricas

3.1.1.1 Las redes eléctricas poseen sistema de interrupción del flujo de energía en la edificación con facilidad de acceso para el Cuerpo de Bomberos					SI ✓	NO
3.1.1.2 Cumple con los requisitos dados por el reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y el código eléctrico colombiano NTC 2050					SI ✓	NO
3.1.1.2.1 Anexa declaración de cumplimiento RETIE	SI ✓	NO	Numero			
3.1.1.2.2 Anexa dictamen de inspección y declaración de cumplimiento RETIE	SI ✓	NO	Numero	ASIK-RET-3670-001		

Observaciones 3.1.1

Empresa ASIK. → ONAC. ISO/IEC 17020-2012

3.1.2 Redes de gas

3.1.2.1 Las redes eléctricas poseen sistema de interrupción del flujo de gas en la edificación con facilidad de acceso para el Cuerpo de Bomberos					SI ✓	NO
3.1.2.2 Cumple con los requisitos dados por el reglamento Técnico de Instalaciones de gas combustible					SI ✓	NO
3.1.2.2.1 Anexa certificado de conformidad de instalación	SI	NO ✓	Fecha	—	Numero	—
3.1.2.2.1 Anexa certificado de conformidad de revisión periódica	SI	NO ✓	Fecha	—	Numero	—

Observaciones 3.1.2

3.1.3 Otros fluidos	SI ✓	NO	¿Cuáles?

3.1.3.1 Cumple con los requisitos técnicos para estos otros tipos de fluidos	SI	NO
3.1.3.1.1 Anexa certificados de conformidad	SI	NO

Observaciones 3.1.3

PGR → (intercambio a ESSENTIA)
GLP → estacion) en vehículos cisternas
GNV → para los vehículos (propios)

3.2 Requisitos de acceso a la edificación

Todas las edificaciones deben permitir el acceso del cuerpo de bomberos a todos los pisos sobre o bajo el nivel del terreno, tanto por vanos en la fachada como por medios de evacuación

3.2.1 Acceso por vanos en la fachada	SI ✓	NO
3.2.2 Acceso por medios de evacuación	SI ✓	NO

Observaciones 3.2

Ok.

3.3. Hidrantes: Cuenta con por lo menos un hidrante situado a máximo 100 metros de distancia de un acceso al edificio, está en servicio, es accesible y compatible con cuerpo de bomberos	SI ✓	NO
3.3.1 Hidrantes acordes a lo dispuesto en la subsubseccion 2 del decreto 1077 del 2015	SI ✓	NO

Observaciones 3.3

Monitores primarios

4. SEGURIDAD HUMANA

4.1 Medios de evacuación

Toda edificación debe contar con vías libres y continuas que partiendo desde cualquier punto de una edificación conducen a un lugar seguro o

una vía pública, cada medio de evacuación consta de partes separadas y distintas, salida, acceso a la salida y descarga de salida.						
4.1.1 Posee y anexan planos idóneos que indican la carga de ocupación	SI ✓	NO	Carga de ocupación		No. de salidas	
Observaciones 4.1.1						

4.1.2 Acceso a las salidas: Cumple los requisitos generales (NSR-10 Capitulo K.3)	SI ✓	NO
4.1.3 Descarga de las salidas: Cumple los requisitos generales (NSR-10 Capitulo K.3)	SI ✓	NO
4.1.4 Salidas: Cumple los requisitos generales (NSR-10 Capitulo K.3)	SI ✓	NO
4.1.5 Distancia de recorrido máximo hasta una salida en metros: 70 — Cumple con la distancia de recorrido hasta una salida (NSR-10 Capitulo K.3)	SI ✓	NO
4.1.6 Protección contra el humo y otros productos de combustión	N/A ✓	NO
4.1.6.1 Ventilación natural	SI ✓	NO
4.1.6.2 Ventilación mecánica	N/A	SI ✓ NO
4.1.6.3 Cuenta con cerramientos a prueba de humo presurizados?	N/A	SI ✓ NO

Grupo de Ocupación	A-1	A-2	C-1	C-2	E	F-1	F-2	I-1	I-2	I-3	I-4
	I-5	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	M	✗	R-2	R-3	T

Requisitos específicos de acuerdo al grupo de ocupación (NSR-10 Capitulo K.3)

OK

4.1.6 Cumple con los requisitos específicos de acuerdo al grupo de ocupación (NSR-10 Capitulo K.3)	SI ✓	NO
4.1.7 Cumple con los requisitos de iluminación de los medios de evacuación (NSR-10 Capitulo K.3)	SI ✓	NO
4.1.8 Cumple con los requisitos de señalización de los medios de evacuación (NSR-10 Capitulo K.3)	SI ✓	NO

Observaciones 4.1.1 al 4.1.8

OK

4.1.9 Cuenta con sistemas de transporte vertical?	SI	NO ✓	Cuales y cuantos?	
4.1.9.1 Anexa certificado conformidad a NTC 5926-1 por ente validado ONAC	SI	NO ✓	Código de acreditación	—

Observaciones 4.1.9

N/A

Observaciones generales Seguridad Humana

Señalizada, rutas y Salidas de Emergencia (poseen extintores y alarmas)

5. DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

Toda edificación debe contar con las dotaciones de instalaciones de protección contra incendio (NSR-10 CAPITULO J.4)

5.1 Sistemas y equipos para detección y alarma de incendios

Las edificaciones deben contar con sistemas de alarma de incendio, que se puedan activar de forma manual, por medio de detectores, o por medio del sistema de extinción automático de acuerdo con el grupo de ocupación en que clasifiquen. Estos deben contar con programas de mantenimientos periódicos para garantizar su adecuado funcionamiento.

Grupo de Ocupación											
	A-1	A-2	C-1	C-2	E	F-1	F-2	I-1	I-2	I-3	I-4
	I-5	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	M	P	R-2	R-3	T

5.1.1 Cumple con los requisitos de detección y alarmas de incendios de acuerdo al grupo de ocupación (NSR-10 Capítulo J.4)		SI ✓	NO
5.1.1.1 Anexa las especificaciones, manuales de operación y mantenimiento de los sistemas instalados (Edificaciones nuevas)	N/A	SI ✓	NO
5.1.1.2 Anexa soportes de estado y mantenimientos de los sistemas para detección y alarma de incendios de acuerdo a las normas aplicables.	N/A	SI ✓	NO

Observaciones 5.1

Posee sistema FIRE AND GAS → Sistema con pulsadores en ASMON. Supervisados

5.2 Sistemas y equipos para extinción de incendios

Toda edificación debe disponer de los recursos para la extinción del fuego, cuyas características dependen del grupo de uso en que se clasifique. Los sistemas y equipos deben diseñarse e instalarse de acuerdo con los requisitos mínimos especificados en NSR-10 Capítulo J.4. Luego de instalados deben mantenerse periódicamente, para garantizar su adecuada funcionalidad en cualquier momento.

Grupo de Ocupación											
	A-1	A-2	C-1	C-2	E	F-1	F-2	I-1	I-2	I-3	I-4
	I-5	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	M	P	R-2	R-3	T

5.2.1 Cumple con los requisitos de los sistemas y equipos para extinción de incendios de acuerdo al grupo de ocupación (NSR-10 Capítulo J.4)			SI ✓	NO
5.2.1.1 Cumple con los requisitos de rociadores automáticos (NSR-10 Capítulo J.4)	N/A		SI ✓	NO
5.2.1.1.1 Anexa las especificaciones, manuales de operación y mantenimiento de los sistemas instalados (Edificaciones nuevas)	N/A		SI ✓	NO
5.2.1.1.2 Anexa soportes de estado y mantenimientos de los sistemas para detección y alarma de incendios de acuerdo a las normas aplicables	N/A		SI ✓	NO
5.2.1.2 Cumple con los requisitos de tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios (NSR-10 Capítulo J.4)	N/A		SI ✓	NO
5.2.1.2.1 Clase de sistema instalado	I ✓		II	III
5.2.1.2.2 Anexa las especificaciones, manuales de operación y mantenimiento de los sistemas instalados (Edificaciones nuevas)	N/A		SI ✓	NO
5.2.1.2.3 Anexa soportes de estado y mantenimientos de los sistemas para detección y alarma de incendios de acuerdo a las normas aplicables.	N/A		SI ✓	NO
5.2.3 Cumple con los requisitos de extintores portátiles de fuego (NSR-10 Capítulo J.4)			SI ✓	NO
5.2.3.1 Anexa inventario de los extintores, ubicaciones y estado actual?			SI ✓	NO
5.2.4 Cuenta con sistemas alternativos para extinción de incendios?	SI ✓	NO	Cuales?	CO2 Zona compresores
5.2.4.1 Los sistemas alternativos cumplen con las normas que le aplican?			SI ✓	NO

Observaciones 5.2.1 al 5.2.4.1

Se recomienda expansión de la Red. Contra Incendio. a zona administrativa

Observaciones generales de detección y extinción de incendios

Y que la red montante de redistribuyan en la totalidad de la Edificación y de acuerdo a Las Consideraciones tecnicas de acuerdo a NFPA. 14/25.

Fecha de inspección	09	07	25	¿Requiere Reinspección?	SI	X NO

INSPECTOR
Nombre: Carlos H
Firma:
Identificación 1128053418

REPRESENTANTE EDIFICACION O ESTABLECIMIENTO
Recibió copia de esta acta de visita? SI | NO
Nombre:
Firma:
Identificación:

LIDER SUBPROCESO CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Nombre:
Firma:
Identificación