

检测编号： 150201-2022000015

四川恒固建设工程检测有限公司

地址： 兴文县古宋镇马栏湾二组中华苑3号楼1层26户室

TEL： 0831-8833125

混凝土抗压强度检测报告

工程名称	宜宾祥泰纸浆模塑环保餐具项目一期工程			
委托单位	宜宾祥泰环保科技有限公司	委托类型	有见证取样送检	
见证单位	重庆必然工程建设有限公司	见证人及编号	贾三江	
施工单位	四川鹏莱建设工程有限责任公司	标养编号	-	
使用部位	倒班楼四层构造柱、压顶、过梁、止水带、边框、板	成型日期	2021-12-05	
强度等级	C25	送检日期	2022-01-02	
养护方式及龄期	标准养护 28d	检测日期	2022-01-02	
代表批量	26m ³	报告日期	2022-01-04	
样品状态描述	青灰色；表面平整的立方体；无破损；微量孔洞。			
检测依据	GB/T 50081-2019			
试件编号	试件尺寸（mm） （长×宽×高）	破坏荷载 （kN）	抗压强度 （MPa）	抗压强度值（MPa）
1	100×100×100	303.8	28.9	29.1
2	100×100×100	316.8	30.1	
3	100×100×100	298.1	28.3	
备注	委托方自行标养。			
声明	1. 未加盖本公司“检验检测专用章”，报告无效。 2. 送样检测，仅对来样检测负责。 3. 对报告若有异议，应及时向检测单位提出。 4. 复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”，报告无效。			

签发：

审核：

检测：

检测编号: 150201-2021001857

四川恒固建设工程检测有限公司
地址: 兴文县古宋镇马栏湾二组中华苑3号楼1层26户室
TEL: 0831-8833125

混凝土抗压强度检测报告

工程名称	宜宾祥泰纸浆模塑环保餐具项目一期工程			
委托单位	宜宾祥泰环保科技有限公司	委托类型	有见证取样送检	
见证单位	重庆必然工程建设有限公司	见证人及编号	贾三江	
施工单位	四川鹏莱建设工程有限责任公司	标养编号	-	
使用部位	倒班楼三层构造柱、压顶、过梁、止水带、边框、板	成型日期	2021-12-02	
强度等级	C25	送检日期	2021-12-30	
养护方式及龄期	标准养护 28d	检测日期	2021-12-30	
代表批量	23m ³	报告日期	2022-01-01	
样品状态描述	青灰色；表面平整的立方体；无破损；微量孔洞。			
检测依据	GB/T 50081-2019			
试件编号	试件尺寸（mm） （长×宽×高）	破坏荷载 （kN）	抗压强度 （MPa）	抗压强度值（MPa）
1	100×100×100	286.6	27.2	29.3
2	100×100×100	325.1	30.9	
3	100×100×100	313.7	29.8	
备注	委托方自行标养。			
声明	1. 未加盖本公司“检验检测专用章”，报告无效。 2. 送样检测，仅对来样检测负责。 3. 对报告若有异议，应及时向检测单位提出。 4. 复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”，报告无效。			

签发:

审核:

检测: