

M

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG	
Công trình: nhà cấp 4	Số: 32
Địa điểm: 10 trường sơn	Hạng mục: xây tầng 2
	Vị trí/Căn hộ: Nam

VỊ TRÍ, CÁN BỘ KIỂM TRA	
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẦU KIỆN KIỂM TRA	Tên, vị trí cầu kiện kiểm tra
	dscdc
Bản vẽ thi công số: 432	

NỘI DUNG KIỂM TRA						
TT	Công việc kiểm tra	Thời gian Ngày, tháng	Đánh giá		XÁC NHẬN	
			Đạt	Không đạt	NHÀ THẦU	T
1	Vị trí đường mực					sad
2	Nghiệm thu chân cơ					
3	- Khoan cắm thép liên kết tường xây (dài 37cm, f8@500, khoan sâu 7cm) - Lớp hồ dầu tiếp giáp giữa tường và BTCT					
4	Cấp phối vữa XM mác 75 (kèm theo KQTN)					
5	Quy cách xây (4 hàng gạch xoay 1 lần)					
6	Loại gạch được sử dụng cho từng khu vực, vị trí					
7	Công tác thi công trụ tường, giằng tường, lanh tô					
8	Chiều dày mạch					
9	Độ chặt mạch vữa					
10	Vệ sinh mạch vữa					
11	Độ thẳng đứng, vuông góc					

12	Vị trí, kích thước cửa, kích thước lỗ mở					
13	Vệ sinh, các công việc khác					
14	An toàn lao động					

Ý kiến khác của các bên (Nếu có):

KẾT LUẬN

	Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
	Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo

	Họ & tên	Ký tên
Nhà thầu		
Tư Vấn Giám Sát		
Ban QLXD		