

合慶企業社消防安全管理辦法

2026 年 9 月制定；依職業安全衛生管理政策與實施辦法第 4 節緊急應變規定訂定

為預防火災、確保人員於緊急狀況時能安全疏散，合慶企業社訂定本辦法，規範消防設施配置、檢查維護及疏散應變演練。

一、適用範圍與權責

本辦法適用於本社辦公室、工廠、倉儲等所有建築物與作業場所。企業主為防火管理責任人；永續發展推動小組環境與安全衛生組（現場主管）負責消防設備檢查、演練規劃與紀錄保存。

二、緊急疏散設施

各建築物應依消防法令設置並保持暢通之疏散通道、出口標示燈、避難方向指示燈及緊急照明燈，設置於顯眼易見之處。

疏散通道及出口不得堆放物品或上鎖；各場所於明顯處張貼疏散路線圖，標示所在位置、逃生方向、滅火器位置及集合點。

三、滅火器配置與標示

依各類場所消防安全設備設置標準配置足額滅火器：每層樓至少設置一具，且任一點至滅火器之步行距離不超過 20 公尺；廠房、倉儲及電氣設備附近依可能火災種類選用適當滅火器。

滅火器應放置於固定明顯位置並設置「滅火器」標示，底部距地面不超過 1.5 公尺，不得遮蔽或移作他用。

四、檢查、測試與保養

（一）每月自主檢查：現場主管依「消防設備自主檢查表」（附表一）檢查滅火器壓力、插銷、瓶身、有效期限，出口標示燈、緊急照明燈亮度與電池，疏散通道暢通情形，並簽名記錄。

（二）年度檢修：依消防法規定，委託合格消防設備師（士）或專業機構辦理消防安全設備檢修及申報，保存檢修報告。

（三）異常處理：檢查發現缺失者，應於 7 日內修復或更換，並於檢查表記錄改善日期。

五、疏散與應變演練

每年至少辦理一次火警疏散與應變演練，全體員工參加；內容包括火警通報、初期滅火（滅火器操作）、疏散引導、集合點清點人數及檢討。新進員工到職時應說明疏散路線及滅火器使用方法。

演練應填寫「火警疏散與應變演練紀錄表」（附表二），並附簽到及照片，檢討缺失列入改善。

六、紀錄保存

自主檢查表、檢修申報資料及演練紀錄保存至少五年，並於永續發展推動小組季會報告。

七、施行

本辦法經企業主核定並公告後施行，修訂時亦同。

法令依據：消防法第 6、9、13 條；各類場所消防安全設備設置標準；職業安全衛生設施規則。

合慶企業社

【附表一】消防設備自主檢查表

檢查項目	檢查重點	結果（良好 / 異常）	改善情形
滅火器	壓力指針於綠色範圍、插銷封條完整、瓶身無鏽蝕、未逾有效期限、標示清楚		
出口標示燈 / 避難方向指示燈	燈亮、無破損、按測試鈕可切換電池		
緊急照明燈	斷電測試可亮起		
疏散通道及出口	暢通無堆物、門未上鎖、疏散圖張貼		
電氣設備	無過載、電線無破損、插座無焦痕		

檢查日期： _ _ _ _ 檢查人： _ _ _ _ 確認： _ _ _ _ （每月一次）

合慶企業社

【附表二】火警疏散與應變演練紀錄表

項目	內容
演練日期 / 時間	
地點	
演練情境	
參加人員 (附簽到)	
演練過程 (通報、初期滅火、 疏散、集合清點)	
疏散所需時間	
檢討與改善事項	
照片	

主持人： _ _ _ _ 紀錄： _ _ _ _