



Volker Hermsen GmbH

Sanitär- und Heizungstechnik

Siemensstraße 6
47533 Kleve
02821-9064
02821-98467

Kundendienstauftrag Nr. 24-19628

Vom: 15.01.2024

Monteur: Rambach

Termin: 23.01.2024

Objekt:

Müller
Hauptstr. 25-27
47533 Kleve-Donsbrüggen
02821-

Auftraggeber:

Herbrand u. Oksana Hofker
Oudaen 26
8219 AB Lelystad

Ausgeführte Arbeiten:

Arbeitsort: Keller/dg
Aussenfühler montiert und den Korrektur wert aus der Regelung rausgenommen
DG
Anlage im Keller abgeschiebert im dg hk entleert und Vorlauf gewechselt alles wieder
gefüllt und entlüftet

Menge	Einh.	Bezeichnung
1,00	lfdm	Brötje aussenfühler
1,00	Stck	Raxofix Übergang 16x1/2 ig
1,00	Stck	Raxofix Übergang 16x1/2 ag
0,20	mtr	Raxofix Rohr 16
2,75	Std.	Rambach

24.01.2024

Datum

Unterschrift Techniker

Unterschrift des Kunden