

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

As tomadas de incêndio deverão ser instaladas na rede de incêndio, as quais estarão localizadas dentro das caixas de incêndio ou próximas a elas, juntamente com uma ou duas seções de mangueira, um esguicho e uma chave de mangueira. As tomadas de incêndio são também conhecidas como HIDRANTES, sendo os pontos da rede onde se situam, as conexões para as mangueiras.

