

ALARMES DE INCÊNDIO

Ainda é importante deixar registrado que há alguns equipamentos de combate a incêndio fixos, que inundam o compartimento protegido com gás inerte e, portanto, perigosos à tripulação pela característica intrínseca do agente extintor utilizado (ex: gás halon – asfixiante). Para esses sistemas, deverá haver dispositivos dando alarme automático sonoro de liberação do agente extintor, em qualquer compartimento em que normalmente a tripulação trabalhe ou tenha acesso.

O agente extintor não deverá ser lançado, sob qualquer hipótese, em tempo inferior a 20 segundos.

