

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Para a pressurização da rede, as navios deverão ser dotadas de **bombas de incêndio** acionadas independentemente.



Segundo o Código FSS, bombas sanitárias, de lastro, de esgoto de porão ou de serviços gerais poderão ser aceitas como bombas de incêndio, desde que não sejam utilizadas normalmente para bombear óleo, e que se estiverem ocasionalmente sujeitas à tarefa de transferir ou bombear óleo combustível, sejam dotadas de dispositivos adequados para realizar a mudança de função.