

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)

Requisitos:

- 1) Deverão existir dois controles de acionamento separados, em espaço protegido e que haja a garantia do soar do alarme. Um dos controles deverá ser utilizado para abrir as válvulas das ampolas de armazenamento e o segundo controle, para abrir a válvula da canalização que transporta o gás para o espaço protegido.
- 2) Os dois controles deverão ficar localizados no interior de uma caixa claramente identificada no local da instalação. Se a caixa ficar fechada, e deverá ficar numa caixa do tipo “quebre o vidro”, colocada ao lado.

*** O USO DO CO₂, POR SER UM GÁS ASFIXIANTE, É PERIGOSO À VIDA HUMANA.**