

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE VENTILAÇÃO

Outro procedimento que pode aliviar o ambiente da fumaça é se providenciar uma abertura na metade superior do compartimento. Em um incêndio em ambiente fechado, na parte superior do compartimento, a pressão é maior. Abrindo-se um acesso na parte superior do compartimento a fumaça irá ser expelida por ela, aliviando o seu acúmulo na parte interna.

Os sistemas de ventilação não devem interligar ambientes de classificações diferentes entre si, tais como:

- Salas de serviços essenciais, com salas de serviços normais;
- Salas protegidas por inundação por sistema de CO₂, com salas não protegidas por esse sistema;
- Sistemas de exaustão de salas de baterias e laboratórios, com outros sistemas;
- Áreas protegidas por CO₂ não deverão estar interligadas por dutos, a sistemas de ventilação de camarotes (por exemplo) e devem possuir “flaps corta-fogo” a fim de não permitir a saída do CO₂.