

ALARMES DE INCÊNDIO

Estes sistemas consistem em detectores ligados a um painel de segurança e seus painéis de campo (remotos), pertencente ao Sistema de Intertravamento e Controle da navio, interligados à Estação Central de Operação e Supervisão (ECOS) ou Estação de Supervisão de Controle (ECS). A ECOS/ECS deve ser instalada em ambiente permanentemente assistido (24 horas). A identificação de uma condição anormal no Sistema de Intertravamento de Segurança, seja pelo mau funcionamento, seja pela ocorrência de um incêndio ou acúmulo de gases/vapores, deve ser feita através de sinais sonoros e visuais na ECOS/ECS.