

# TIPOS DE ATUADORES MANUAIS

## Botoeira de disparo de CO2



No posicionamento dos detectores, devem ser considerados os seguintes fatores, que poderão afetar sua sensibilidade e funcionamento:

- Geometria da área de instalação;
- Presença de obstáculo à propagação de calor ou fumaça;
- Ventilação do local; e
- Fontes de interferência à detecção.