

TIPOS DE ATUADORES MANUAIS

- A) Bloqueio de fluxo de hidrocarbonetos de/para a área onde houver a detecção;**
- B) Interrupção do fluxo de ventilação e isolamento da área, com fechamento de “dampers” (flaps) nos dutos de ventilação;**
- C) Alarme de incêndio na ECOS/ESC e alarme de emergência na navio marítima;**
- D) Atuação do sistema fixo de combate a incêndio na área afetada;**
- E) Desenergização de equipamentos elétricos na área afetada.**