

COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE “B”

O combate a um incêndio dessa classe envolve o problema da **grande produção de fumaça preta e altas temperaturas geradas no processo de combustão**, principalmente em se tratando de fogo em óleo pulverizado ou espalhado numa grande área. Incêndios em paióis de tintas produzem grande quantidade de gases altamente tóxicos.

Um fator complicador nos incêndios da classe B, é o uso incorreto do **agente extintor água que, direcionado em jato sólido diretamente para o líquido em combustão, pode espalhá-lo aumentando a extensão do incêndio**. Por essa razão o uso de água em jato sólido é **DESACONSELHÁVEL** para o combate a incêndios classe B.

Os agentes extintores a serem utilizados são **espuma AFFF e pó químico**. Na ausência desses agentes, deve ser previsto um período maior de combate ao incêndio, um maior desgaste do pessoal e um maior número de homens e máscaras de oxigênio.

Devido ao grande risco, a maioria dos compartimentos onde houver tintas, combustíveis líquidos e graxas, são servidos por sistemas fixos de borrifo (**sprinklers**) ou alagamento por CO₂.