

ALARMES DE INCÊNDIO

- 1) As instalações do sistema fixo de detecção e alarme de incêndio deverão ser adequadas à natureza do compartimento, ao potencial de alastramento do incêndio e ao potencial de geração de fumaça e gases;
- 2) Os pontos de alarme, operados manualmente, deverão ser localizados adequadamente para assegurar um meio de informação rápida e acessível; e
- 3) As patrulhas de incêndio deverão proporcionar um meio eficaz de detectar e localizar incêndios e de alertar o passadiço e as equipes da brigada de incêndio.

Deverá existir a bordo um sistema de alarme, instalado de modo a ser claramente perceptível em todas as partes do navio. As estações de controle para a ativação dos alarmes, devem ser instaladas de modo a satisfazer a Administração.