

EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Os detectores de incêndio, com exceção dos de temperatura fixa, do tipo “plug-fusível”, devem atender às seguintes condições:

- Após serem acionados, devem permitir o restabelecimento das suas condições normais de operação, sem a necessidade de reposição de qualquer componente;
- Devem ter indicação visual e sonora na ECOS/ESC, para mostrar que foram operados de forma a permitir a identificação do local ou zona afetada; a indicação visual deve permanecer até que o sistema tenha sido restabelecido manualmente.
- O tipo de detector para cada área deve ser escolhido em função do combustível presente e das condições ambientais, tais como vento, temperatura, umidade, salinidade e poeira.