

EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Ambientes com área menor que 2 m², tais como sanitários, vestiários, depósitos (exceto quando for de produtos químicos inflamáveis ou tóxicos), despensas e lavanderias (estas quando não houver guarda de roupas), não necessitam detecção automática.

ATUADORES MANUAIS

Além dos detectores de incêndio, temos instalados em navios marítimos, vários tipos de atuadores manuais, tanto para parada de equipamentos quanto para a ativação de dilúvio em áreas operacionais, isto no caso de uma detecção humana do sinistro ou em caso de falha dos sensores.