

TÁTICAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE INCÊNDIOS

Na fase do incêndio totalmente desenvolvido, todo o material do compartimento encontra-se em combustão, sendo que a taxa de queima é limitada pela quantidade de oxigênio remanescente. Nessa fase, o acesso ao compartimento é praticamente impossível, sendo necessário um ataque indireto ao mesmo.

Na fase da diminuição de intensidade do incêndio, quase todo o material combustível já foi consumido e o incêndio começa a se extinguir. Nesta fase poderá acontecer o fenômeno do “BACKDRAFT”, caso seja introduzido oxigênio no compartimento. Nos momentos que antecedem o *backdraft*, o compartimento tem um ambiente com baixo teor de oxigênio, elevada temperatura, fogo latente e alta concentração de vapores combustíveis. Caso alguém, inadvertidamente, acesse o compartimento permitindo o acesso de oxigênio, há um súbito avivamento das chamas, de forma explosiva.