

COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE

“A”

ATAQUE INDIRETO

Os integrantes da brigada de incêndio podem ter acesso ao compartimento, mas não acessam à base do fogo devido à presença de obstáculos, ou as condições do incêndio não permitirem aos homens a entrada no compartimento, impossibilitando assim o ataque direto ao fogo. Isso ocorre, por exemplo, quando o incêndio atinge seu pleno desenvolvimento, com intensa liberação de calor, inviabilizando a aproximação da equipe de combate até a proximidade do foco principal.

A água, em forma de neblina ou jato sólido, é lançada para o interior do compartimento através de qualquer acessório ou abertura (ex: incêndio no Museu da Quinta da Boavista).

Outra forma de combate, em havendo a dificuldade em atingir a base das chamas, é dirigir um jato sólido a 60°, ou ao teto visando atingir as chamas de um modo indireto, transpondo assim o obstáculo.