

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE VENTILAÇÃO

Compartimentos fechados que abriguem fontes de gases ou vapores inflamáveis, deverão ser providos de pressão inferior aos ambientes adjacentes.

Todas as tomadas de ar exterior do sistema de ventilação e ar condicionado, devem ser monitoradas por sensores de gás.