

ALARMES DE INCÊNDIO

No caso de gás e/ou incêndio confirmados, deve ser feito o anúncio sonoro, em toda a navio (alarme de emergência). Para áreas com nível de pressão sonora acima de 90 dB, deve ser considerado adicionalmente uma anunciação visual. Os circuitos elétricos dos alarmes manuais de incêndio e detectores de incêndio e de gás, devem possuir monitoramento contínuo, que indique a abertura do circuito, curto-circuito, defeito dos detectores, falta de energia, etc.

