

TIPOS DE ATUADORES MANUAIS

Devem ser previstas facilidades para teste e manutenção periódica dos detectores.

Detectores do tipo calor e fumaça, devem ser do tipo “endereçáveis”, ou seja, permitem a identificação remota do ambiente onde ocorre a detecção.

Os alarmes manuais de incêndio devem ser, sempre que possível, do tipo “endereçáveis”.

Os detectores de incêndio do tipo calor e fumaça, devem ser agrupados em malhas /em anel, cada uma delas associada a um canal de monitoramento e alarme.

As ações iniciadas pelo sistema de detecção de incêndio, dependem da área de risco considerada e devem incluir as seguintes medidas, onde e quando aplicáveis: