

BOMBAS, MANGUEIRAS, HIDRANTES E APLICADORES

MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

As mangueiras de incêndio deverão TER UM COMPRIMENTO DE PELO MENOS 10 METROS MAS, NÃO SUPERIOR A:

- 15 m nos compartimentos de máquinas;**
- 20 m em outros compartimentos e nos conveses abertos; e**
- 25 m para os conveses abertos dos navios que tenham uma boca máxima superior a 30 m.**

A menos que haja uma mangueira e um esguicho para cada tomada de incêndio no navio, os acoplamentos das mangueiras e os esguichos deverão ser totalmente intercambiáveis. Esta regra é de extrema importância para evitar a utilização de mangueiras e esguichos incompatíveis.

Cabe observar que o número e diâmetro das mangueiras a serem guarnecidas nos navios, serão definidos pela Administração.