

# **EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO**

## **APARELHO DE RESPIRAÇÃO**

O aparelho de respiração deverá ser um aparelho de respiração autônomo, que utilize ar comprimido, para o qual o volume de ar contido nas ampolas deve ser de pelo menos 1.200 litros, ou outro aparelho de respiração autônomo capaz de funcionar por pelo menos 30 minutos. Todas as ampolas de ar para os aparelhos de respiração deverão ser intercambiáveis.

Para cada aparelho de respiração deverá haver um cabo de segurança à prova de fogo (cabo de vida), com pelo menos 30 metros de comprimento. O cabo de segurança deverá ser aprovado num teste, sendo submetido a uma carga estática de 3,5 kN por 5 minutos, sem partir. O cabo de segurança deverá poder ser fixado através de um gato ao suporte do aparelho de respiração, ou a um cinto separado, para impedir que o aparelho de respiração se solte, quando o cabo de segurança for puxado.