

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO



- * Não se admite o jateamento de água, mas sim a sua pulverização, como neblina.
- - A probabilidade do fogo bloquear o acesso aos extintores deverá ser mínima;
- - Boa visibilidade do local dos extintores, para que os operadores fiquem familiarizados com a sua localização.
- - Deverão ser fixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 m do piso.